



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCG0307-2902154


(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: NDM2-125C, NDM2-125L, NDM2-125M
NDM2-125H, NDM2-125, NDM2N-125C
NDM2N-125L, NDM2N-125M, NDM2N-125H
NDM2N-125, NDM2T-125C, NDM2T-125L
NDM2T-125M, NDM2T-125H, NDM2T-125
NDM2X-125, NDM2Z-125, NDM2ZX-125
NDM2ZB-125

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 塑料外壳式断路器 型 号: 见上报参数 商 标: / 样品数量: 27 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-06-11 完成日期: 2018-07-23	委托人: 上海良信电器股份有限公司 委托人地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产者: 上海良信电器股份有限公司 生产者地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产企业: 上海良信电器股份有限公司 生产企业地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2008 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见附页 1 及附页 2	
主检: 朱文华 签名:  日期: 2018-08-02 审核: 姜 鑫 签名:  日期: 2018-08-02 签发: 许建林 签名:  日期: 2018-08-02	 (检测机构名称) 盖章 2018 年 08 月 02 日
备注: 1. 变更情况: 见附页 3; 2. 原 CCC 认可报告编号: 03601-A-18B0077-S; 3. 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4. 原 CCC 证书编号: 2006010307176682; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	03601-A-18B0742-S
首页	√	4	03601-A-18B0742-S
报告组成	√	1	03601-A-18B0742-S
安全型式试验报告	√	113	03601-A-18B0742-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定： P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

试验项目汇总表

顺序号/序号	试验项目	依据标准条款	试验结果
I/1	脱扣极限和特性	8.3.3.1	合格
2	介电性能	8.3.3.2	
3	机械操作和操作性能能力	8.3.3.3	
4	过载性能	8.3.3.4	
5	验证介电耐受能力	8.3.3.5	
6	验证温升	8.3.3.6	
7	验证过载脱扣器	8.3.3.7	
8	验证欠电压和分励脱扣器	8.3.3.8	见报告 03601-A-18B0077-S
9	验证主触头位置	8.3.3.9	合格
II/10	额定运行短路分断能力	8.3.4.1	合格
11	验证操作性能	8.3.4.2	
12	验证介电耐受能力	8.3.4.3	
13	验证温升	8.3.4.4	
14	验证过载脱扣器	8.3.4.5	
III/15	验证过载脱扣器	8.3.5.1	合格
16	额定极限短路分断能力	8.3.5.2	
17	验证介电耐受能力	8.3.5.3	
18	验证过载脱扣器	8.3.5.4	
II,III/19	验证过载脱扣器	8.3.5.1	合格
20	额定运行短路分断能力	8.3.4.1	
21	验证操作性能	8.3.4.2	
22	验证介电耐受能力	8.3.4.3	
23	验证温升	8.3.4.4	
24	验证过载脱扣器	8.3.4.5	
25	验证过载脱扣器	8.3.5.4	
III/26	验证过载脱扣器(四极附加试验)	8.3.5.1	合格
27	额定极限短路分断能力	8.3.5.2	
28	验证介电耐受能力	8.3.5.3	
29	验证过载脱扣器	8.3.5.4	
IV/30	验证过载脱扣器	8.3.6.1	见报告 03601-A-18B0077-S
31	额定短时耐受电流	8.3.6.2	
32	验证温升	8.3.6.3	
33	最大短时耐受电流下的短路分断能力	8.3.6.4	
34	验证介电耐受能力	8.3.6.5	
35	验证过载脱扣器	8.3.6.6	
N/36	静电放电	N.2.2	见报告 03601-A-18B0077-S
37	射频电磁场辐射	N.2.3	
38	电快速瞬变/脉冲群(EFT/B)	N.2.4	
39	浪涌	N.2.5	
40	射频场感应的传导骚扰(共模)	N.2.6	
41	电压暂降和中断	N.2.7	

试验仪器设备清单

[illegible]

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效;

未经许可本报告不得部分复制;

对本报告如有异议, 请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司

地 址: 苏州新区滨河路永和街 7 号

邮政编码: 215011

电 话: (0512) 68252753 68253179

传 真: (0512) 68081686

E-mail: eservice@eeti.cn