



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证

试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:




申请编号: V2020CQC012031-715079
(任务编号)

产品名称: 直流接触器

型 号: NDZ3-150, NDZ3-15010, NDZ3-15001
NDZ3-15011, NDZ3X-150, NDZ3X-15010
NDZ3X-15001, NDZ3X-15011

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司




样品名称: 直流接触器 型 号: 见上报参数 商 标: / 样品数量: 5 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2020-11-20 完成日期: 2021-02-01	委托人: 上海良信电器股份有限公司 委托人地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产者: 上海良信电器股份有限公司 生产者地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产企业: 上海良信电器股份有限公司 生产企业地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号						
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2010 检验合格							
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NDZ3-150,NDZ3-15010,NDZ3-15001,NDZ3-15011, NDZ3X-150,NDZ3X-15010,NDZ3X-15001,NDZ3X-15011 Ui:1000V;Uimp:8kV;lth:300A; NDZ3-150,NDZ3-15010,NDZ3-15001,NDZ3-15011: DC-1:Ue/Ie:DC450V/500V/150A,DC750V/900V/15A; NDZ3X-150,NDZ3X-15010,NDZ3X-15001,NDZ3X-15011: DC-1:Ue/Ie:DC450V/500V/150A,DC750V/900V/1000V/15A; Us:DC12V,DC24V,DC48V;极数:1P; 配用的辅助触头(1NO,1NC,1NO1NC): Ui:30V;Uimp:0.5kV;lth:2A;DC-13:Ue/Ie:DC30V/2A.							
主检: 朱文华 签名:  日期: 2021-02-22	 (检测机构名称 盖章) 2021 年 02 月 22 日						
审核: 姜 鑫 签名:  日期: 2021-02-22							
签发: 韩美丽 签名:  日期: 2021-02-22							
备注: 1.变更情况: <table border="1" data-bbox="239 1646 1492 1825"> <thead> <tr> <th>序号和名称</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.NDZ3X-150、NDZ3X-15010、NDZ3X-15001、NDZ3X-15011 的额定工作电压变更</td> <td>Ue:DC450V,DC750V/900V</td> <td>Ue:DC450V/500V, DC750V/900V/1000V</td> </tr> </tbody> </table>		序号和名称	变更前	变更后	1.NDZ3X-150、NDZ3X-15010、NDZ3X-15001、NDZ3X-15011 的额定工作电压变更	Ue:DC450V,DC750V/900V	Ue:DC450V/500V, DC750V/900V/1000V
序号和名称	变更前	变更后					
1.NDZ3X-150、NDZ3X-15010、NDZ3X-15001、NDZ3X-15011 的额定工作电压变更	Ue:DC450V,DC750V/900V	Ue:DC450V/500V, DC750V/900V/1000V					
2.原认可报告编号: 03601-A-20B0119-S; 3.出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原证书编号: CQC2017010304017421; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。							

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	03601-A-20B0518-S
首页	√	1	03601-A-20B0518-S
报告组成	√	1	03601-A-20B0518-S
安全型式试验报告	√	21	03601-A-20B0518-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定: P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验



声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效;

未经许可本报告不得部分复制;

对本报告如有异议, 请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司

地 址: 苏州新区滨河路永和街 7 号

邮政编码: 215011

电 话: (0512) 68252753 68253179

传 真: (0512) 68081686

E-mail: eservice@eeti.cn