



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

国家强制性产品认证 型式试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: 20AAX0301Y14-11151-A01
(任务编号)

产品名称: 具有剩余电流保护的断路器

型 号: NDM2L-125, NDM2L-125M, NDM2L-125H

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



产品名称: 具有剩余电流保护的断路器 型号: NDM2L-125, NDM2L-125M, NDM2L-125H 商标: 良信, Nader 样品数量: 7 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2020-12-07 完成日期: 2020-12-17	委托人: 上海良信电器股份有限公司 委托人地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产者: 上海良信电器股份有限公司 生产者地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产企业: 上海良信电器股份有限公司 生产企业地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号	
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2008 检验合格		
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见本报告第 2 页的附页 1		
主检: 	日期: 2020.12.23	
审核: 	日期: 2020.12.23	
签发: 	日期: 2020.12.23	
(检测机构名称、盖章) 2020 年 12 月 23 日		
备注: 此自我声明与 V2020CQC107502-755467 同时申请, 且产品一致。因此, 该报告的试验数据均来源于 CQC 申请编号 V2020CQC107502-755467 中的相关内容。		
变更项目	变更前	变更后
见附页 2	见附页 2	见附页 2
原证书编号	CQC2016010307924437	
原测试报告编号	00901-A2016CCC0307-2390985	
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	

附页 1:

NDM2L-125, NDM2L-125M, NDM2L-125H

Uimp:8kV;

Ui: 1000V;

Ue: AC380V/AC400V/AC415V;

In: 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

Ics: NDM2L-125, NDM2L-125M: 35kA; NDM2L-125H: 50kA;

Icu: NDM2L-125, NDM2L-125M: 52.5kA; NDM2L-125H: 85kA;

I Δ n: 0.03/0.1/0.3/0.5A;

额定剩余动作类型: AC 型(延时型,非延时型), A 型(延时型,非延时型);

剩余电流脱扣器类型: 电子式;

剩余接通和分断能力(I Δ m): 25%Icu;

使用类别: A 类;

极数: NDM2L-125M, NDM2L-125H:3P; NDM2L-125:3P+N(3 个保护极,N 极常通),4P(3 个保护极,N 极可开闭),4P;

其中3P+N不适用于隔离;

适用频率: 50/60Hz;

配用的辅助触头和报警触头:

常开常闭的情况和数量: 1NO1NC, 2NO2NC

约定发热电流(Ith):3A

使用类别:AC-15, DC-13

额定工作电压(Ue): AC400V, DC220V

额定工作电流(Ie): AC400V:1.5A, DC220V:0.15A



报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	20AAX0301Y14-1 1151-A01
首页	√	3	20AAX0301Y14-1 1151-A01
报告组成	√	1	20AAX0301Y14-1 1151-A01
安全型式试验报告	√	24	20AAX0301Y14-1 1151-A01
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

判定: P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

仪器设备清单

序号	名称	型号	编号	校准有效期	本次使用
1	便携式耐压仪	TOS9201	0221-0297	2021/04/19	√
2	高低(快速变化)试验箱	SET-Z-102UQ	0441-1967	2021/07/06	√
3	高低温试验箱	SET-Z-102RF	0441-1969	2021/11/01	√
4	交直流工频耐压仪	JTGN-3/10	0221-0296	2021/04/19	√
5	漏电特性试验台(操作台)	定制	0445-1171	2021/04/19	√
6	脉冲耐压测试仪	P35	0221-0015	2021/01/20	√
7	剩余电流动作断路器测试仪	IDB-3 型	0221-0191	2021/07/26	√
8	数字多用表	8846A	0319-0664	2021/02/23	√
9	双电源设备电源柜	非标	D2012090302 (临)	2021/04/19	√
10	交流电寿命试验回路	非标	0412-0227	2021/09/03	√
11	USB 型温湿记录仪	COS-03	D1613481	2021/06/27	√
12	空盒气压表	DYM3	0531-0123	2021/04/27	√
13	便携式耐压仪	TOS9201	0221-0297	2021/05/14	√
14	EMI 接收机	ESU 40	0441-1939	2021/03/17	√
15	复合宽带天线	VULB9163	E505(临)	2021/10/08	√
16	前置放大器	SCU-01	0341-0166	2021/08/03	√
17	信号发生器	N5181A	0221-0190	2021/04/07	√
18	信号发生器	SMB100A	0221-0224	2021/07/12	√
19	功率放大器	AS1860-100	0341-0171	2021/05/05	√
20	功率放大器	AS0102-200	0341-0172	2022/10/16	√
21	功率放大器	BBA150-BC1000	0341-0215	2021/11/13	√
22	功率计	E4419B	0382-0139	2021/12/06	√
23	功率计	N1912A	0382-0141	2021/12/06	√
24	对数周期天线	HL046E	E180511	2021/12/06	√
25	堆积对数周期天线	STLP9149	0382-0142	2021/12/06	√
26	剩余电流动作断路器测试仪	IDB-3 型	0221-0084	2021/06/29	√
27	温湿度记录仪	42280	E10147969	2021/10/19	√
28	空盒气压表	DYM3	E17092003	2022/08/06	√



本报告试验结果仅对受试样品有效

未经许可本报告不得部分复制

试验单位：上海电器设备检测所有限公司

地 址：上海市武宁路 505 号

邮政编码：200063

电 话：(021) 62579429

传 真：021-62433250

E-MAIL: TILVA@TILVA.com

