



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

国家强制性产品认证 型式试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: 20AAX0301Y14-11152-A01
(任务编号)

产品名称: 具有剩余电流保护的断路器

型 号: NDM2L-250, NDM2L-250M, NDM2L-250H

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



产品名称: 具有剩余电流保护的断路器 型 号: NDM2L-250, NDM2L-250M, NDM2L-250H 商 标: 良信, Nader 样品数量: 7 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2020-12-07 完成日期: 2020-12-19	委托人: 上海良信电器股份有限公司 委托人地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产者: 上海良信电器股份有限公司 生产者地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产企业: 上海良信电器股份有限公司 生产企业地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号																
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2008 检验合格																	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见本报告第 2 页的附页 1																	
主检: 	日期: 2020.12.24	(检测机构名称、盖章) 2020 年 12 月 24 日															
审核: 	日期: 2020.12.24																
签发: 	日期: 2020.12.24																
备注: 此自我声明与 V2020CQC107502-755468 同时申请, 且产品一致。因此, 该报告的试验数据均来源于 CQC 申请编号 V2020CQC107502-755468 中的相关内容。																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>变更项目</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>见附页 2</td> <td>见附页 2</td> <td>见附页 2</td> </tr> <tr> <td>原证书编号</td> <td colspan="2">CQC2016010307924436</td> </tr> <tr> <td>原测试报告编号</td> <td colspan="2">00901-A2018CCC0307-3084929</td> </tr> <tr> <td>原检测单位</td> <td colspan="2">上海电器设备检测所有限公司</td> </tr> </tbody> </table>			变更项目	变更前	变更后	见附页 2	见附页 2	见附页 2	原证书编号	CQC2016010307924436		原测试报告编号	00901-A2018CCC0307-3084929		原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	
变更项目	变更前	变更后															
见附页 2	见附页 2	见附页 2															
原证书编号	CQC2016010307924436																
原测试报告编号	00901-A2018CCC0307-3084929																
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司																

附页 1:

NDM2L-250, NDM2L-250M, NDM2L-250H

Uimp:8kV;

Ui: 1000V;

Ue: AC380V/AC400V/AC415V;

In: 100A, 125A, 140A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

Ics: NDM2L-250, NDM2L-250M: 35kA; NDM2L-250H: 50kA;

Icu: NDM2L-250, NDM2L-250M: 52.5kA; NDM2L-250H: 85kA;

I Δ n: 0.03/0.1/0.3/0.5A;

额定剩余动作类型: AC 型(延时型,非延时型), A 型(延时型,非延时型);

剩余电流脱扣器类型: 电子式;

剩余接通和分断能力(I Δ m): 25%Icu;

使用类别: A 类;

极数: NDM2L-250M, NDM2L-250H:3P; NDM2L-250:3P+N(3 个保护极,N 极常通),4P(3 个保护极,N 极可开闭),4P;

适用于隔离(3P+N除外);

适用频率: 50/60Hz;

配用的辅助触头和报警触头:

常开常闭的情况和数量: 1NO1NC, 2NO2NC;

约定发热电流(Ith):3A;

使用类别:AC-15, DC-13;

额定工作电压(Ue): AC400V, DC220V;

额定工作电流(Ie): AC400V:1.5A, DC220V:0.15A



报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	20AAX0301Y14-11152-A01
首页	√	3	20AAX0301Y14-11152-A01
报告组成	√	1	20AAX0301Y14-11152-A01
安全型式试验报告	√	26	20AAX0301Y14-11152-A01
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

判定: P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

仪器设备清单

序号	名称	型号	编号	校准有效期	本次使用
1	04#交直流特性试验电源系统	非标	0352-0082	2021/08/07	√
2	30kVA 试验电源	自制	技改 026(临)	2020/11/11	√
3	USB 型温湿记录仪	COS-03	D1613482	2021/07/31	√
4	恒温箱	非标	0441-1964	2021/08/24	√
5	空盒气压表	DYM3	1531-0002	2021/06/16	√
6	恒温试验箱	TW-5KU	1216-0014	2020/08/20	√
7	恒温箱	非标	0441-1968	2020/08/19	√
8	交流电寿命试验回路	非标	0412-0227	2021/9/3	√
9	USB 型温湿记录仪	COS-03	D1613481	2021/6/27	√
10	空盒气压表	DYM3	0531-0123	2021/4/27	√
11	便携式耐压仪	TOS9201	0221-0297	2021/5/14	√
12	6dB 衰减器	TS2G-6dB-18G-A	E1327120 (临)	2021/8/2	√
13	人工电源网络	NNLK8129	0382-0067	2021/6/16	√
14	EMI 接收机	ESR3	0382-0332	2021/8/2	√
15	剩余电流动作断路器测试仪	IDB-3 型	0221-0084	2021/6/29	√
16	抗干扰区:温湿数据记录仪	42280	E10147793	2021/6/29	√
17	空盒气压表	DYM3	E12092003	2022/8/6	√

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效；
未经许可本报告不得部分复制；
对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五日内提出。



检测机构：上海电器设备检测所有限公司

地 址：上海市武宁路 505 号

邮政编码：200063

电 话：(021) 62579429

传 真：021-62433250

E-mail: TILVA@TILVA.com

