



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:


申请编号: A2020CCQ0304-3553755
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型号: NDC3-95, NDC3-9511, NDC3N-9511,
NDC3-9511S, NDC3GV-95, NDC3GV-9511,
NDC3GV-9511S, NDC3Z-95, NDC3Z-9511,
NDC3Z-9511S

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 交流接触器 型 号: 见上报参数 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2020-08-25 完成日期: 2020-08-29	委托人: 上海良信电器股份有限公司 委托人地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产者: 上海良信电器股份有限公司 生产者地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产企业: 上海良信电器股份有限公司 生产企业地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号						
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2010 检验合格							
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NDC3-95,NDC3-9511,NDC3N-9511,NDC3-9511S, NDC3GV-95,NDC3GV-9511, NDC3GV-9511S,NDC3Z-95,NDC3Z-9511,NDC3Z-9511S Ui:1000V;Uimp:8kV;Ith:125A; AC-1:Ue/Ie:AC220V/230V/240V/380V/400V/415V/660V/690V/125A; AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/240V/380V/400V/415V/95A,AC660V/690V/48A; AC-4:Ue/Ie:AC220V/230V/240V/380V/400V/415V/79A,AC660V/690V/40A; (NDC3N-9511 仅适用于 AC-4) 使用类别:AC-1,AC-3,AC-4; Us:AC24V,AC36V,AC48V,AC110V,AC220/230V,AC380V,AC400/415V,AC440V; AC/DC24~60V,AC/DC48~130V,AC/DC100~250V;(AC:50/60Hz); 极数:3P;防护等级:IP20(不包括进出接线端); 配用的辅助触头(1NO1NC): Ith:10A;Ui:690V;Uimp:6kV;AC-15:Ue/Ie:AC400V/2.4A;DC-13:Ue/Ie:DC250V/0.5A							
主检: 朱文华 签名:  日期: 2020-09-23	 (检测机构名称 盖章) 2020 年 9 月 23 日						
审核: 尤雪元 签名:  日期: 2020-09-23							
签发: 陈 源 签名:  日期: 2020-09-23							
备注: 1.变更情况: <table border="1" data-bbox="236 1653 1497 1886"> <thead> <tr> <th>序号和名称</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.增加产品型号及对应的总装配图编号</td> <td>无</td> <td>NDC3Z-95,NDC3Z-9511, NDC3Z-9511S; 2LD.400.0003(NDC3Z-95), 2LD.400.0004(NDC3Z-9511), 2LD.400.0005(NDC3Z-9511S)</td> </tr> </tbody> </table>		序号和名称	变更前	变更后	1.增加产品型号及对应的总装配图编号	无	NDC3Z-95,NDC3Z-9511, NDC3Z-9511S; 2LD.400.0003(NDC3Z-95), 2LD.400.0004(NDC3Z-9511), 2LD.400.0005(NDC3Z-9511S)
序号和名称	变更前	变更后					
1.增加产品型号及对应的总装配图编号	无	NDC3Z-95,NDC3Z-9511, NDC3Z-9511S; 2LD.400.0003(NDC3Z-95), 2LD.400.0004(NDC3Z-9511), 2LD.400.0005(NDC3Z-9511S)					
2.原 CCC 认可报告编号: 03601-A-19B0250-S; 3.出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原 CCC 证书编号: 2019010304202884; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。							

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	03601-A-20B0408-S
首页	√	1	03601-A-20B0408-S
报告组成	√	1	03601-A-20B0408-S
安全型式试验报告	√	16	03601-A-20B0408-S
电磁兼容型式试验报告	√	/	/
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成.

判定: P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

检验项目汇总表

序号	检 验 项 目	依据标准条款	检验结果
1/01	温升	9.3.3.3	合格
02	动作条件及动作范围	9.3.3.2	合格
03	电容性释放试验	8.2.1.2.4	合格
04	介电性能	9.3.3.4	合格
05	电气间隙和爬电距离	8.1.4	合格
2/06	接通和分断能力	9.3.3.5	见报告 03601-A-19B0250-S
07	约定操作性能	9.3.3.6	见报告 03601-A-19B0250-S
3/08	预期电流“r” 试验(type 2)	9.3.4.2.1	见报告 03601-A-19B0250-S
09	额定限制短路电流 I _q 试验	9.3.4.2.2	合格
4/10	耐受过载电流能力	9.3.5	见报告 03601-A-19B0250-S
5/11	接线端子机械性能	GB/T 14048.1 8.2.4	见报告 03601-A-19B0250-S
12	外壳防护等级	GB/T 14048.1 附录 C	见报告 03601-A-19B0250-S
13	静电放电抗扰度	9.4.2.2	见报告 03601-A-19B0250-S
14	射频电磁场辐射抗扰度	9.4.2.3	见报告 03601-A-19B0250-S
15	电快速瞬变脉冲群抗扰度	9.4.2.4	见报告 03601-A-19B0250-S
16	浪涌抗扰度	9.4.2.5	见报告 03601-A-19B0250-S
17	射频场传导骚扰抗扰度	9.4.2.7	见报告 03601-A-19B0250-S
18	射频传导发射	9.4.3.1	见报告 03601-A-19B0250-S
19	射频幅射发射	9.4.3.2	见报告 03601-A-19B0250-S
20	动作条件及动作范围验证	9.3.6.2	见报告 03601-A-19B0250-S
21	电容性释放试验	8.2.1.2.4	见报告 03601-A-19B0250-S
22	耐湿热性能	GB/T 14048.1 附录 K	见报告 03601-A-19B0250-S
23	耐非正常热和着火危险	GB/T 14048.1 8.2.1.1	见报告 03601-A-19B0250-S
24	辅助触头正常条件下接通分断能力	GB/T 14048.5 8.3.3.5.3	见报告 03601-A-19B0250-S
25	试后介电性能校核	GB/T14048.5 8.3.3.5.6b)	见报告 03601-A-19B0250-S
26	辅助触头非正常条件下接通分断能力	GB/T 14048.5 8.3.3.5.4	见报告 03601-A-19B0250-S
27	试后介电性能校核	GB/T14048.5 8.3.5.5.6b)	见报告 03601-A-19B0250-S
28	辅助触头额定限制短路电流	GB/T 14048.5 8.3.4	见报告 03601-A-19B0250-S
29	试后介电性能试验	GB/T14048.5 8.3.4.4b)	见报告 03601-A-19B0250-S
	以下空白		

试验仪器设备清单

[illegible]

声 明

本报告试验结果仅对送检样品有效;

未经许可本报告不得部分复制;

对本报告如有异议,请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司

地 址: 苏州新区滨河路永和街 7 号

邮政编码: 215011

电 话: (0512) 68252753 68253179

传 真: (0512) 68081686

E-mail: eservice@eeti.cn