



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

型式试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:




申请编号: 202010300001369

产品名称: 直流接触器

型 号: NDZ3T-100

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



产品名称: 直流接触器 型 号: NDZ3T-100 商 标: / 样品数量: 15 台 样品来源: 送样 收样日期: 2020-08-03 完成日期: 2020-10-10	生产者: 上海良信电器股份有限公司 Shanghai Liangxin Electrical Co., Ltd. 生产者地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 No.2000 Shenjiang South Road, Pudong New District, Shanghai, P.R.China 生产企业: 上海良信电器股份有限公司 Shanghai Liangxin Electrical Co., Ltd. 生产企业地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 No.2000 Shenjiang South Road, Pudong New District, Shanghai, P.R.China	
试验结论: 依据 GB/T 14048.4—2010 检验合格。		
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NDZ3T-100; Uimp:4kV; Ui:1000V; Ith:100A; Ue:DC450V、DC750V、DC1000V; Ie:100A(DC450V)、70A(DC750V)、15A(DC1000V); 使用类别:DC-1; Us:DC12V、DC24V、DC48V; 1P; IP67(触头部分)		
主检:  审核:  签发: 	日期: 2020-10-10 日期: 2020-10-19 日期: 2020-10-20	 福建省产品质量检验研究院 检验检测专用章 2020年10月20日 (2)
备注: 示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N (120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波)。		

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-20DQ0067-1
首页	√	1	02501-20DQ0067-1
报告组成	√	1	02501-20DQ0067-1
安全型式试验报告	√	38	02501-20DQ0067-1-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定: P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

试验项目汇总表

[illegible]

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效；

未经许可本报告不得部分复制；

对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构：福建省产品质量检验研究院

地 址：福建省福州市杨桥西路山头角 121 号(总部)

福建省福州市马尾经济开发区葆桢路 101 号(马尾基地)

邮政编码：350002

电 话：(0591)83713982 83762052

传 真：(0591)83753797 83710867

E-mail: dq@fcii.net