



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

型式试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: 20201030001437

产品名称: 直流接触器

型 号: NDZ3T-150

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 直流接触器 型 号: NDZ3T-150 商 标: / 样品数量: 14 台 样品来源: 送样 收样日期: 2020-08-03 完成日期: 2020-09-30	委托人: 上海良信电器股份有限公司 委托人地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产者: 上海良信电器股份有限公司 生产者地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产企业: 上海良信电器股份有限公司 生产企业地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.4—2010 检验合格。	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NDZ3T-150; Uimp:4kV; Ui:1000V; Ith:150A; Ue:DC450V、DC750V、DC1000V; Ie:150A (DC450V)、80A (DC750V)、30A (DC1000V); 使用类别:DC-1; Us:DC12V、DC24V、DC48V; 1P; IP67(触头部分)	
主检:  日期: 2020-09-30 审核:  日期: 2020-10-16 签发:  日期: 2020-10-20	 福建省产品质量检验研究院 2020 年 10 月 20 日
备注: 示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N (120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波)。	

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-20DQ0068-1
首页	√	1	02501-20DQ0068-1
报告组成	√	1	02501-20DQ0068-1
安全型式试验报告	√	37	02501-20DQ0068-1-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定： P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验

试验项目汇总表

[illegible]

试验仪器设备清单

序号	名称	型号	编号	校准有效期	本次使用(√)
1	冲击变压器	ISJ-2000/100	DQ-21-001	/	/
		ISJ-25000/35	DQ-21-071	/	/
		IDJ-500/35-0.44	DQ-21-002~004	/	/
2	灼热丝试验装置	GTR-B	DQ-24-006	2021-06-03	√
3	热电偶	K	DQ-24-006-2	2020-10-13	√
4	热电偶	T	DQ-08-075-1~6	2021-01-08	√
5	无纸记录仪	MV2048	DQ-08-100	2021-01-08	√
6	数字多用表	PF66G	DQ-06-190	2020-12-08	√
7	高低温试验箱	RG-WGD-500	DQ-09-008	2021-07-07	√
8	高电位温升测试仪	XHGW64	DQ-09-011	2020-10-09	√
9	防尘试验箱	XR-SCF-12	DQ-09-022	2020-11-06	√
10	步入式高低温交变湿热箱	EU-65MH	DQ-09-013	2021-07-26	√
11	冲击电压测试仪	MIG2403-1500	DQ-10-009	2021-07-02	√
12	耐压测试仪	MS2670F	DQ-10-012	/	/
13	扭力扳手	20N*m	DQ-11-025	2021-09-10	√
		12N*m	DQ-11-027	/	/
14	游标卡尺	(0~150)mm	DQ-12-049	2021-07-15	√
15	电导率仪	DDS-307A	DQ-20-001	2021-06-08	√
16	电子秒表	DM1-001	DQ-03-032	2021-06-08	√
17	直流电器产品数据采集系统	CY2012	DQ-21-200-5	2020-12-05	√
18	弯曲试验仪可变拉力系统	/	DQ-27-213-1	/	/
19	熔断器特性试验台(交流/直流)	LSRD-1	DQ-27-246	2021-07-02	√
20	手持式数字存储示波器	UTD1025C	DQ-02-004	2021-07-06	√
21	安规综合分析仪	7452SE	DQ-10-017	2021-01-13	√
	(以下空白)				

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效:

未经许可本报告不得部分复制;

对本报告如有异议,请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构: 福建省产品质量检验研究院

地 址: 福建省福州市杨桥西路山头角 121 号(总部)

福建省福州市马尾经济开发区藻楨路 101 号(马尾基地)

邮政编码: 350002

电 话: (0591)83713982 83762052

传 真: (0591)83753797 83710867

E-mail: dq@fcii.net