



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2020CCC0305-3500344
(任务编号)

产品名称: 自动转换开关电器

型 号: NDQ3H-400, NDQ3H-250H

检测机构: 福建省产品质量检验研究院

检验检测专用章
(2)



样品名称: 自动转换开关电器
 型号: NDQ3H-250H
 商标: /
 数量: 4 台
 样品来源: 送样

收样日期: 2020-06-19
 完成日期: 2020-07-14

委托人: 上海良信电器股份有限公司
 生产者地址: 上海市浦东新区申江南路
 2000 号

生产者: 上海良信电器股份有限公司
 生产者地址: 上海市浦东新区申江南路
 2000 号

生产企业: 上海良信电器股份有限公司
 生产企业地址: 上海市浦东新区申江南路
 2000 号

试验结论: 依据 GB/T 14048.11—2016 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NDQ3H-400、NDQ3H-250H; U_i :800V; U_{imp} :8kV (主体), 4kV (控制器);
 I_{th} :400A; U_e :AC230V(2P), AC380V/400V(3P、4P);
 NDQ3H-400: I_e :315A, 350A, 400A; 使用类别: AC-33B、AC-33iA;
 NDQ3H-250H: I_e :160A, 180A, 200A, 225A, 250A; 使用类别: AC-33A;
 I_{cw} :10kA/30ms; I_{cm} :17kA; I_q :120kA; 电器级别:PC 级; 转换方式:ATSE;
 2P、3P、4P; IP20

主检: 杨文利 日期: 2020-07-14

审核: 傅强 日期: 2020-07-25

签发: 傅强 日期: 2020-07-27

福建省产品质量检验研究院
 2020 年 7 月 27 日

备注: 1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	增加产品型号	NDQ3H-400	NDQ3H-400, NDQ3H-250H
2	NDQ3H-250H 对应 I_e 及使用类别	/	I_e : 160A、180A、200A、225A、250A; 使用类别: AC-33A

2.最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号): 02501-18DQ773(A2018CCCC0305-2886982);

3.最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4.原 3C 证书编号: 2016010305850891;

5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波);

6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-20DQ0762
首页	√	1	02501-20DQ0762
报告组成	√	1	02501-20DQ0762
安全型式试验报告	√	25	02501-20DQ0762-S
电磁兼容型式试验报告	/	1	
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验

试验仪器设备清单

[illegible]

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效;

未经许可本报告不得部分复制;

对本报告如有异议,请于收到报告之日起十五天内提出。



检测机构: 福建省产品质量检验研究院

地 址: 福建省福州市杨桥西路山头角 121 号(总部)

福建省福州市马尾经济开发区葆桢路 101 号(马尾基地)

邮政编码: 350002

电 话: (0591)83713982 83762052

传 真: (0591)83753797 83710867

E-mail: dq@fcii.net