



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

型式试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: 2020970304002469

产品名称: 交流接触器

型号: NDC1-500、NDC1N-500、NDC1-5004、
NDC1N-5004、NDC2-750R、NDC1-1300

检测机构: 福建省产品质量检验研究院

检验检测专用章
(2)

样品名称: 交流接触器 型 号: NDC1-1300 商 标: / 样品数量: 4 台 样品来源: 送样 收样日期: 2021-03-13、 2021-04-01 完成日期: 2021-04-08	生产者: 上海良信电器股份有限公司 生产者地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产企业: 上海良信电器股份有限公司 生产企业地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格。	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NDC1-500、NDC1N-500、NDC1-5004、NDC1N-5004、NDC2-750R、NDC1-1300; Uimp: 12kV;Ui:1250V; Ith: 750A (NDC1-500、NDC1N-500、NDC1-5004、NDC1N-5004、 NDC2-750R); 1300A (NDC1-1300); 使用类别: AC-3(NDC1-500、NDC1-5004), AC-4(NDC1N-500、NDC1N-5004), AC-1(NDC1-500、NDC1-5004、NDC2-750R、NDC1-1300) : Ue:AC(220/230/240)V/(380/400/415)V/(660/690)V/1000V/1140V, NDC1-500、NDC1-5004: AC-1: Ie:750A(Ue:220/230/240V、380/400/415V、660/690V、1000V、1140V), AC-3: 500(220/230/240V、380/400/415V); 355(660/690V); NDC1N-500、NDC1N-5004: AC-4: 147(220/230/240V、380/400/415V); 145(660/690V),3P, 4P NDC2-750R: AC-1: 750A(Ue:220/230/240V、380/400/415V、660/690V、1000V、1140V); 3P; NDC1-1300: AC-1: 1300A(Ue:220/230/240V、380/400/415V、660/690V、1000V、1140V); 3P; Us:AC36V, AC110V, AC220V, AC380V, 50/60Hz; DC48V、DC110V, DC220V; AC/DC48~132V, AC/DC100~250V; 配用的辅助触头 NF1(外置): Ith:10A, Ui: 690V; AC-15:380V/0.95A; DC-13:220V/0.15A	
主检:  日期: 2021-04-08	 福建省产品质量检验研究院 2021 年 4 月 9 日
审核:  日期: 2021-04-09	
签发:  日期: 2021-04-09	

备注:

1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	产品型号增加	NDC1-500、NDC1N-500、 NDC1-5004、NDC1N-5004、 NDC2-750R	NDC1-500、NDC1N-500、 NDC1-5004、NDC1N-5004、 NDC2-750R、NDC1-1300;
2	参数增加	/	NDC1-1300: AC-1: 1300A(Ue:220/230/240V、 380/400/415V、660/690V、1000V、 1140V); 3P
3	删减供应商	灭弧栅片/冷轧钢板: 乐清市远兴电器 厂、无锡市建凌电器厂、苏州炳顺精密 五金有限公司、昆山三立佳电子有限公 司	灭弧栅片/冷轧钢板: 乐清市远兴电器 厂、无锡市建凌电器厂、昆山三立佳电 子有限公司
		绕组/聚氨酯漆包圆铜线: 浙江中大 电缆制造有限公司、北京维通利电气有 限公司、上海崇明特种电磁线厂	绕组/聚氨酯漆包圆铜线: 浙江中大电 缆制造有限公司、上海崇明特种电磁线厂
		硅钢片: 嘉兴华正铁芯制造有限公司、 上海双杰电子制造有限公司	硅钢片: 嘉兴华正铁芯制造有限公司
4	标准换版	GB/T14048.4-2010	GB/T14048.4-2020

2.最近一次原认可报告编号(申请编号): 02501-20DQ0753(A2020CCC0304-3490357);

3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4.原证书编号: CQC2006010304177306;

5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N (120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波);

6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-21DQ0720-1
首页	√	1	02501-21DQ0720-1
报告组成	√	1	02501-21DQ0720-1
安全型式试验报告	√	23	02501-21DQ0720-1-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定: P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

试验仪器设备清单

[illegible]

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效;

未经许可本报告不得部分复制;

对本报告如有异议,请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构: 福建省产品质量检验研究院

地 址: 福建省福州市杨桥西路山头角 121 号(总部)

福建省福州市马尾经济开发区藻楨路 101 号(马尾基地)

邮政编码: 350002

电 话: (0591)83713982 83762052

传 真: (0591)83753797 83710867

E-mail: dq@fcii.net