



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2020CCC0307-3494862
(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型 号: NDB1-125、NDB1A-125、NDB1C-125

检测机构: 福建省产品质量检验研究院




产品名称: 小型断路器 型 号: NDB1-125 数 量: 8 台 样品来源: 送样 收样日期: 2020-06-10、 2020-06-19 完成日期: 2020-06-23	委托人: 上海良信电器股份有限公司 委托人地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产者: 上海良信电器股份有限公司 生产者地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产企业: 上海良信电器股份有限公司 生产企业地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号												
试验结论: 依据 GB/T 10963.1—2005 检验合格													
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NDB1-125、NDB1A-125、NDB1C-125; Uimp:4kV, Ui:500V; Ue:AC230V/240V(1P), AC400V/415V(2P, 3P, 4P); In:50A, 63A, 80A, 100A, 125A; 瞬时脱扣类型: C、D 型特性; Ics:7.5kA; Icn:10kA; 1P、2P、 3P、4P													
主检: 张帆 日期: 2020-06-23	 福建省产品质量检验研究院 检验检测专用章 2020 年 7 月 9 日												
审核: 日期: 2020-07-08													
签发: 日期: 2020-07-09													
备注: 1. 变更情况: <table border="1" data-bbox="215 1541 1441 1630"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>变更项目</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>结构不变, Ui 参数变更</td> <td>Uimp:6kV</td> <td>Uimp:4kV</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="215 1702 1441 1814"> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>委托人、生产者、生产企业地址变更</td> <td>上海良信电器股份有限公司 /上海市浦东新区高行镇衡安路 668 号第 4-8 幢</td> <td>上海良信电器股份有限公司 /上海市浦东新区申江南路 2000 号</td> </tr> </tbody> </table> 2. 最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号): 02501-14DQ138(A2014CCC0307-1896036); 3. 最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院; 4. 原 3C 证书编号: 2015010307755503; 5. 此确认试验报告与原报告合并使用才有效。		序号	变更项目	变更前	变更后	1	结构不变, Ui 参数变更	Uimp:6kV	Uimp:4kV	3	委托人、生产者、生产企业地址变更	上海良信电器股份有限公司 /上海市浦东新区高行镇衡安路 668 号第 4-8 幢	上海良信电器股份有限公司 /上海市浦东新区申江南路 2000 号
序号	变更项目	变更前	变更后										
1	结构不变, Ui 参数变更	Uimp:6kV	Uimp:4kV										
3	委托人、生产者、生产企业地址变更	上海良信电器股份有限公司 /上海市浦东新区高行镇衡安路 668 号第 4-8 幢	上海良信电器股份有限公司 /上海市浦东新区申江南路 2000 号										

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-20DQ0756
首页	√	1	02501-20DQ0756
报告组成	√	1	02501-20DQ0756
安全型式试验报告	√	11	02501-20DQ0756-S
电磁兼容型式试验报告	√	/	/
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验



声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效；

未经许可本报告不得部分复制；

对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构：福建省产品质量检验研究院

地 址：福建省福州市杨桥西路山头角 121 号(总部)

福建省福州市马尾经济开发区葆桢路 101 号(马尾基地)

邮政编码：350002

电 话：(0591)83713982 83762052

传 真：(0591)83753797 83710867

E-MAIL: dq@fcii.net