



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

型式试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: 2020970305004143

产品名称: 自动转换开关电器

型 号: NDQ3-800

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 自动转换开关电器 型号: NDQ3-800 商 标: / 数 量: 3 台 样品来源: 送样 收样日期: 2020-08-21 完成日期: 2020-09-28	生产者: 上海良信电器股份有限公司 生产者地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产企业: 上海良信电器股份有限公司 生产企业地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号												
试验结论: 依据 GB/T 14048.11—2016 检验合格													
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NDQ3-800; Ui:800V; Uimp:8kV(主体), 6kV(控制器); Ith:800A; Ue: AC380V/400V/415V(3P、4P); Ie: 630A、700A、800A; 使用类别: AC-33iB; Icw:16kA/60ms; Icm:32kA; Iq:120kA; 电器级别:PC 级; 转换方式:ATSE; 3P、4P													
主检: 张帆 日期: 2020-09-28	 福建省产品质量检验研究院 检验检测专用章 2020年10月22日 (2)												
审核: 何晓芳 日期: 2020-10-21													
签发: 王平 日期: 2020-10-22													
备注: 1.变更情况: <table border="1" data-bbox="204 1541 1401 1668"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>变更项目</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>转换控制器规格</td> <td>转换控制器型号规格: N 型</td> <td>转换控制器型号规格: N 型、D 型</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>增加 Iq 参数</td> <td>/</td> <td>Iq:120kA</td> </tr> </tbody> </table> 2.最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号): 02501-19DQ111(A2019CCC0305-3319777); 3.最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院; 4.原 3C 证书编号: 2019010305261874; 5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N (120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波); 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。		序号	变更项目	变更前	变更后	1	转换控制器规格	转换控制器型号规格: N 型	转换控制器型号规格: N 型、D 型	2	增加 Iq 参数	/	Iq:120kA
序号	变更项目	变更前	变更后										
1	转换控制器规格	转换控制器型号规格: N 型	转换控制器型号规格: N 型、D 型										
2	增加 Iq 参数	/	Iq:120kA										

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-20DQ0821-1
首页	√	1	02501-20DQ0821-1
报告组成	√	1	02501-20DQ0821-1
安全型式试验报告	√	20	02501-20DQ0821-1-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验



试验仪器设备清单

序号	名称	型号	编号	校准有效期	本次使用 (√)
1	冲击变压器	ISJ-2000/100	DQ-21-001	/	/
		ISJ-25000/35	DQ-21-071	/	√
		IDJ-500/35-0.44	DQ-21-002~004	/	/
2	数据采集系统	SATURN	DQ-18-017	2021-07-02	√
3	热电偶	T	DQ-08-075-1~6	2021-01-08	√
4	无纸记录仪	MV2048	DQ-08-100	2021-01-08	√
5	耐压测试仪	MS2670F	DQ-10-013	2021-07-08	√
6	扭矩扳手	SE-01-025	DQ-11-022	2021-09-10	√
7	扭力扳手	20N*m	DQ-11-025	2020-09-08	√
8	双电源转换开关综合 测试台	LSDY-2	DQ-04-140	2021-09-02	√
9	综合特性试验台	TK8-5W	DQ-27-226	2021-07-02	√
10	静电放电发生器	NX30	DZ-25-203	2020-10-31	√
11	辐射抗扰度测试系统	TC9981	DZ-25-134	2021-03-19	√
12	全电波暗室	8m*4m*3.8m 等	DZ-25-043-2	2023-03-28	√
13	信号抗扰度测试系统	NSG4070	DZ-25-117	2021-03-18	√
14	射频功率放大器	100A 250A	DZ-01-090	/	√
15	电源线耦合去耦网络	4415-016(五线 16A)	DZ-25-031	2021-03-18	√
16	电磁注入钳	EM-101	DZ-25-026	/	√
17	电快速瞬变脉冲群发生器	EFT500N8.1	DZ-25-130	2021-09-16	√
18	雷击浪涌发生器	EMS61000-5H	DZ-25-233	2021-06-21	√
19	可编程电源	PCR9000LE*3	DZ-25-204	2021-03-06	√
20	精密功率分析仪	WT3000	DZ-25-118	2021-01-08	√
21	电能质量分析仪	F43B	DZ-05-007	2020-11-14	√
22	3m 丰电波暗室	9m*5.5m*5.8m	DZ-25-131-1	2023-03-22	√
23	控制室	4m*3m*3m	DZ-25-131-2	/	√
24	EMI 测试接收机	ESI26	DZ-25-065	2021-03-16	√
25	复合天线	3142D	DZ-25-114	2021-02-01	√
26	屏蔽室(升级)	8.8m*4.8m*3m	DZ-27-006-7-1	2023-03-19	√
27	EMI 测试接收机	ESCI	DZ-25-082	2021-03-16	√
28	人工电源网络	NNB42	DZ-25-075	2021-09-17	√
	(以下空白)				

声 明

本报告试验结果仅对受试样有效；

未经许可本报告不得部分复制；

对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构：福建省产品质量检验研究院

地 址：福建省福州市杨桥西路山头角 121 号(总部)

福建省福州市马尾经济开发区葆桢路 101 号(马尾基地)

邮政编码：350002

电 话：(0591)83713982 83762052

传 真：(0591)83753797 83710867

E-mail: dq@fcii.net