



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证

试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: A2020CCC0307-3494843



(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型 号: NDB2-40, NDB1-40

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 小型断路器 型 号: NDB2-40, NDB1-40 商 标: Nader、良信 样品数量: 18 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2020-09-09 完成日期: 2020-10-12	委托人: 上海良信电器股份有限公司 委托人地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产者: 上海良信电器股份有限公司 生产者地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产企业: 上海良信电器股份有限公司 生产企业地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号																					
试验结论: 依据 GB/T 10963.1-2005 检验合格																						
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 型号: NDB2-40, NDB1-40 额定冲击耐受电压(Uimp):4kV; 额定绝缘电压(Ui):500V; 额定工作电压(Ue): AC230/240V; 额定电流(In):2A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A; 瞬时脱扣类型: B,C,D; 运行短路能力(Ics): 6kA; 额定短路能力(Icn): 6kA; 极数:2P (1 个保护极, N 极可开闭)																						
主检:  日期: 2020.10.14	 (检测机构名称、盖章) 2020 年 10 月 14 日																					
审核:  日期: 2020.10.14																						
签发: 魏秋媛 日期: 2020.10.14																						
备注:																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>变更情况</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>动触头供应商变更</td> <td>温州麦田电气有限公司 乐清市亿金电器有限公司 苏州炳顺模具科技有限公司</td> <td>温州麦田电气有限公司 浙江亿金电器有限公司 温州裕宏电气有限公司</td> </tr> <tr> <td>触头弹簧供应商减少</td> <td>上海加易佳五金电子有限公司 上海立翠五金制品有限公司</td> <td>上海加易佳五金电子有限公司</td> </tr> <tr> <td>双金属元件供应商名称勘误</td> <td>温州长江精密电器元件有限公司</td> <td>温州市长江精密电器元件有限公司</td> </tr> <tr> <td>原证书编号</td> <td colspan="2">2012010307530450</td> </tr> <tr> <td>原测试报告编号</td> <td colspan="2">00901-A2017CCC0307-2658079</td> </tr> <tr> <td>原检测单位</td> <td colspan="2">上海电器设备检测所</td> </tr> </tbody> </table>	变更情况	变更前	变更后	动触头供应商变更	温州麦田电气有限公司 乐清市亿金电器有限公司 苏州炳顺模具科技有限公司	温州麦田电气有限公司 浙江亿金电器有限公司 温州裕宏电气有限公司	触头弹簧供应商减少	上海加易佳五金电子有限公司 上海立翠五金制品有限公司	上海加易佳五金电子有限公司	双金属元件供应商名称勘误	温州长江精密电器元件有限公司	温州市长江精密电器元件有限公司	原证书编号	2012010307530450		原测试报告编号	00901-A2017CCC0307-2658079		原检测单位	上海电器设备检测所		
变更情况	变更前	变更后																				
动触头供应商变更	温州麦田电气有限公司 乐清市亿金电器有限公司 苏州炳顺模具科技有限公司	温州麦田电气有限公司 浙江亿金电器有限公司 温州裕宏电气有限公司																				
触头弹簧供应商减少	上海加易佳五金电子有限公司 上海立翠五金制品有限公司	上海加易佳五金电子有限公司																				
双金属元件供应商名称勘误	温州长江精密电器元件有限公司	温州市长江精密电器元件有限公司																				
原证书编号	2012010307530450																					
原测试报告编号	00901-A2017CCC0307-2658079																					
原检测单位	上海电器设备检测所																					

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	00901-A2020CCC0307-3494843
首页	√	2	00901-A2020CCC0307-3494843
报告组成	√	1	00901-A2020CCC0307-3494843
安全型式试验报告	√	23	00901-A2020CCC0307-3494843
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定: P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

检验项目汇总表

[illegible]

仪器设备清单

序号	名称	型号	编号	校准有效期	本次使用
1	万能泄漏电流测试仪	3226	0193-0007	2021/4/27	✓
2	25kA 数据采集系统	非标	0221-0199	2020/12/24	✓
3	交直流工频耐压仪	JTGN-3/10	0221-0296	2021/4/19	✓
4	便携式耐压仪	TOS9201	0221-0297	2021/5/14	✓
5	数字多用表	8846A	0319-0664	2021/2/23	✓
6	01#交流特性试验电源系统	非标	0352-0086	2021/8/1	✓
7	数据采集/单元开关	34970A	0390-0741	2021/2/17	✓
8	高低温试验箱	SET-Z-102RF	0441-1966	2021/8/14	✓
9	空盒气压表	DYM3	0531-0121	2022/6/8	✓
10	空盒气压表	DYM3	0531-0123	2022/3/31	✓
11	扭力校准螺丝刀	QSN600	1059-0978	2021/4/12	✓
12	空盒气压表	DYM3	D16072024	2021/9/12	✓
13	USB 型温湿记录仪	COS-03	D1613472	2021/1/5	✓
14	USB 型温湿记录仪	COS-03	D1613474	2021/6/27	✓
15	USB 型温湿记录仪	COS-03	D1613477	2021/1/5	✓
16	USB 型温湿记录仪	COS-03	D1613481	2021/5/24	✓
17	交流电寿命试验回路	非标	D1707042	2020/11/28	✓

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效;
未经许可本报告不得部分复制;
对本报告如有异议,请于收到报告之日起十五日内提出。



检测机构: 上海电器设备检测所有限公司

地 址: 上海市武宁路 505 号

邮政编码: 200063

电 话: (021) 62579429

传 真: 021-62433250

E-mail: TILVA@TILVA.com