



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0200

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2021CCC0206-3647718

(任务编号)

产品名称: 明装式配电箱(箱体)

型 号: NDP1A-16M IP40



检测机构: 中认尚动(上海)检测技术有限公司



安全型式试验报告

申请编号: A2021CCC0206-3647718

(任务编号)

样品名称: 明装式配电箱(箱体)

型号规格: NDP1A-16M IP40

商 标: ——

(识别标志: **Nader**)

样品数量: 6 个

样品生产序号: ——

收样日期: 2021-01-13

样品来源: 送样

抽样通知书编号: ——

委 托 人: 上海良信电器股份有限公司

委托人地址: 上海市浦东新区申江南路2000号

生 产 者: 上海良信电器股份有限公司

生产者地址: 上海市浦东新区申江南路2000号

生 产 企 业: 上海良信电器股份有限公司

生产企业地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号

试验依据标准:

GB/T 17466.1-2008 《家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第1部分:通用要求》

GB/T 17466.24-2017 《家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第24部分:住宅保护装置和其他电源功耗电器的外壳的特殊要求》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

——

主检: 冯仁刚 签名:  日期: 2021-01-20审核: 陈 平 签名:  日期: 2021-01-20签发: 张玮昌 签名:  日期: 2021-01-20

备注

- (1) 本报告为 CCC 证书 2017010206979477 的变更报告, 需与原报告 [C-01001-HC180947-S]、[C-01001-170354-S] 配合使用方有效。
- (2) 本变更报告变更内容: 增加/减少适用性一致的关键件供应商。
- (3) 主检产品共用 6 个样品。

试验仪器设备清单

序号	名 称	型 号	编 号	校准有效日期至	本次使用(√)
1	数显游标卡尺	CD-6'' ASX	L-E1-0267	2021-11-27	√
2	绝缘电阻表	1508	E-E1-0110	2021-09-19	
3	耐压试验仪	NS-1	E-E1-0033	2021-04-06	
4	恒温恒湿箱(恒温恒湿)	PR-4KT	T-D1-0075	2021-04-28	
5	秒表	SE7-1	S-E1-0023	2021-03-18	√
6	电热鼓风干燥箱	101C-2	S-E1-0065	2021-07-20	√
7	触指与探针(测力)	/	F-E1-0168	2021-10-22	
8	商用卧式冷冻陈列柜	CDW-350	T-E1-0007	2021-12-30	
9	数显调节仪	XMT-122A	T-E1-0013	2021-02-14	
10	扭力测试仪	/	F-E1-0180	2021-09-22	√
11	标准负荷测量仪	2000	F-E1-0112	2021-06-05	√
12	球压器	311-0-1	F-E1-0027	2021-03-31	√
13	漏电起痕测试仪	M31.06	E-D1-0228	2021-03-28	
14	电导率仪	DDS-307	E-E1-0182	2021-04-02	
15	读数显微镜	JC-10	L-E1-0020	2021-07-30	√
16	灼热丝试验仪	ZRS-J	L-D1-0184	2021-07-08	√
17	冲击锤(0.5J)	CTC-2	F-E1-0076	2021-07-31	
18	防淋水溅手持试验装置	74-034	T-D1-0164	2021-07-08	
19	接地电阻测试仪	JD-8B	E-D1-0132	2021-07-08	
20	电子秤	ACS-15	F-E1-0075	2021-08-05	
21	冲击试验装置	0702-4-10	F-E1-0140	2022-01-09	√
22	混合式记录仪	AH3745-N00	E-E1-0004	2021-12-29	
23			E-E1-0113	2021-09-19	
24	量规	/	F-E1-0146	2021-04-16	
25	软电缆保持力装置	0702-4-7	F-E1-0139	2022-01-10	
26	电缆弯曲试验机	DW-1	F-E1-0006	2021-12-29	
27	万能材料试验机	TH-8201S	F-E1-0036	2021-04-30	
28	倾斜试验装置	/	L-E1-0200	2021-04-11	
29	地面安装盒压力试验装置	/	F-E1-0211	2021-03-29	
30	电源功耗装置的外壳	/	E-23-523	2021-03-29	
31	标志检查仪	0702-4-26	F-E1-0166	2021-09-19	√
32	触指与探针(1#~5#)	/	F-E1-0169	2021-11-26	

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效;
未经许可本报告不得部分复制;
对本报告如有异议,请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构: 中认尚动(上海)检测技术有限公司

地 址: 上海市徐汇区桂箐路 19 号

邮政编码: 200233

电 话: 021-64312154 021-64851807

传 真: 021-64339515

E-mail: tiet@tiet.org