



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

型式试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐其他:

申请编号: 03601-A/Z-21B0242-S

产品名称: 设备用断路器

型 号: NDB5

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司

样品名称: 设备用断路器

型 号: NDB5

商 标: Nader

样品数量: 44 台

样品来源: 工厂送样

收样日期: 2021-06-15

完成日期: 2021-07-04

委托人: 上海良信电器股份有限公司

委托人地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者: 上海良信电器股份有限公司

生产者地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业: 上海良信电器股份有限公司

生产企业地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号

试验结论: 依据 GB/T17701-2008 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NDB5

Ue:AC230/240/250V(1P,1P+N),AC400/415V(2P,3P,3P+N),DC80V(1P,2P),DC125V(1P,2P);

In:0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8,8.5,9,9.5,10,12,15,16,20,24,25,30,32,35,40,45,50,55,60,63A(1P);

In:0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8,8.5,9,9.5,10,12,15,16,20,24,25,30,32,35,40,45,50A(1P+N,2P,3P,3P+N);

操作方式:S 型;

Icn:AC 6kA,DC10kA(DC80V),DC 6kA(DC125V);

Incl=Inc2:AC 9kA,DC 15kA;

极数:1P,1P+N,2P,3P,3P+N;

配用的辅助触头:Ui:250V;单辅助:1NO+1NC;辅助报警:2NO+2NC;

AC-12:Ue/Ie:AC250V/6A(单辅助),250V/5A(辅助报警);

DC-12:Ue/Ie:125V/0.5A(单辅助),250V/0.25A(辅助报警).

主检: 朱文华 签名: 朱文华 日期: 2021-08-02

审核: 陆维导 签名: 陆维导 日期: 2021-08-02

签发: 韩美丽 签名: 韩美丽 日期: 2021-08-02

(检测机构名称: 盖章)

2021 年 08 月 02 日

备 注:

1.变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
见附页	见附页	见附页

2.原 CQC 认可报告编号: 00901-A2015CCC0307-2172246;

3.出具原试验报告的检测单位: 上海电器设备检测所;

4.原 CQC 证书编号: CQC2010010307413520;

5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

6.本 CCC 产品认证试验报告依据 CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明;

7.此自我声明与 V2021CQC107502-804079 同时申请, 且产品一致。因此, 该报告的试验数据均来源于 CQC 产品认证申请编号 V2021CQC107502-804079 中的相关内容。

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	03601-A/Z-21B0242-S
首页	√	2	03601-A/Z-21B0242-S
报告的组成	√	1	03601-A/Z-21B0242-S
安全型式试验报告	√	85	03601-A/Z-21B0242-S
电磁兼容型式试验报告		/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定：
- P 试验结果符合要求
 - F 试验结果不符合要求
 - N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

试验仪器设备清单

[illegible]

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效；
未经许可本报告不得部分复制；
对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。



检测机构：苏州电器科学研究院股份有限公司

地 址：苏州新区滨河路永和街7号

邮政编码：215011

电 话：(0512) 68252753 68253179

传 真：(0512) 68081686

E-MAIL: eservice@eeti.cn