

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020000301004994

上海良信电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

上海良信电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 上海良信电器股份有限公司
生产者地址: 上海市市辖区浦东新区申江南路2000号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 低压成套开关设备
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 7251.12-2013; GB/T 7251.8-2005
生产企业名称: 上海良信电器股份有限公司
生产企业地址: 上海市市辖区浦东新区上海市浦东新区申江南路2000号

联系人: 闫慧
电话: 021-68586283
电子邮箱: yanhu@sh-liangxin.com
指定签字人: 胡伟芳

自我声明时间: 2020-09-16
自我声明地点: 上海

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020000301004994

产品系列、型号、规格:

NEA 主母线: $I_{nA}=4000A \sim 1600A$ (50Hz)、 $3800A \sim 1600A$ (60Hz), $I_{cw}=80kA$; 馈电柜配电母线: $I_{nc}=2200A \sim 1600A$ (50Hz)、 $2090A \sim 1600A$ (60Hz), $I_{cw}=80kA$; 控制柜配电母线: $I_{nc}=1800A \sim 800A$ (50Hz)、 $1710A \sim 800A$ (60Hz), $I_{cw}=50kA$; $U_e=110V$ 、 $208V$ 、 $210V$ 、 $213V$ 、 $218V$ 、 $220V$ 、 $230V$ 、 $240V$ 、 $380V$ 、 $400V$ 、 $415V$ 、 $430V$ 、 $440V$ 、 $480V$ 、 $504V$ 、 $660V$ 、 $690V$; $U_i=1000V$ (进线柜)、 $690V$ (馈线柜、控制柜); 50Hz、60Hz; IP30、IP31、IP40、IP41

联系人: 闫慧
电话: 021-68586283
电子邮箱: yanhu@sh-liangxin.com
指定签字人: 胡伟芳

自我声明时间: 2020-09-16

自我声明地点: 上海

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。