



2015001885A



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2017CCC0307-2509143



(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: NDM3E-400M, NDM3E-400H, NDM3E-400

检测机构: 上海电器设备检测所



产品名称: 塑料外壳式断路器 型 号: NDM3E-400M, NDM3E-400H, NDM3E-400 商 标: Nader 样品数量: 3 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2017-02-17 完成日期: 2017-03-03	委托人: 上海良信电器股份有限公司 委托人地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产者: 上海良信电器股份有限公司 生产者地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产企业: 上海良信电器股份有限公司 生产企业地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号																								
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2008 检验合格																									
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见第 2 页附件																									
主检:  日期: 2017.04.20	 (检测机构名称、盖章) 2017 年 04 月 20 日 检验专用章																								
审核:  日期: 2017.04.20																									
签发:  日期: 2017.04.20																									
备注:																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">变更项目</th> <th style="width: 40%;">变更前</th> <th style="width: 35%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>额定运行短路分断能力(Ics)/额定极限短路分断能力(Icu)</td> <td>NDM3E-400M, NDM3E-400: 42kA/65kA(AC380/400/415V), 15kA/20kA(AC660/690V); NDM3E-400H: 65kA/100kA(AC380/400/415V)</td> <td>NDM3E-400M, NDM3E-400: 65kA/70kA(AC380/400/415V), 15kA/20kA(AC660/690V); NDM3E-400H: 70kA/100kA(AC380/400/415V)</td> </tr> <tr> <td>增加外壳(盖)安全件型号规格</td> <td>PA6 /PA46</td> <td>PA6 /PA46/DMC</td> </tr> <tr> <td>增加外壳(盖)安全件供应商</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>安全件供应商更名</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>原证书编号</td> <td colspan="2">2011010307475423</td> </tr> <tr> <td>原测试报告编号</td> <td colspan="2">00901-A2013CCC0307-1574585</td> </tr> <tr> <td>原检测单位</td> <td colspan="2">上海电器设备检测所</td> </tr> </tbody> </table>		变更项目	变更前	变更后	额定运行短路分断能力(Ics)/额定极限短路分断能力(Icu)	NDM3E-400M, NDM3E-400: 42kA/65kA(AC380/400/415V), 15kA/20kA(AC660/690V); NDM3E-400H: 65kA/100kA(AC380/400/415V)	NDM3E-400M, NDM3E-400: 65kA/70kA(AC380/400/415V), 15kA/20kA(AC660/690V); NDM3E-400H: 70kA/100kA(AC380/400/415V)	增加外壳(盖)安全件型号规格	PA6 /PA46	PA6 /PA46/DMC	增加外壳(盖)安全件供应商			安全件供应商更名			原证书编号	2011010307475423		原测试报告编号	00901-A2013CCC0307-1574585		原检测单位	上海电器设备检测所	
变更项目	变更前	变更后																							
额定运行短路分断能力(Ics)/额定极限短路分断能力(Icu)	NDM3E-400M, NDM3E-400: 42kA/65kA(AC380/400/415V), 15kA/20kA(AC660/690V); NDM3E-400H: 65kA/100kA(AC380/400/415V)	NDM3E-400M, NDM3E-400: 65kA/70kA(AC380/400/415V), 15kA/20kA(AC660/690V); NDM3E-400H: 70kA/100kA(AC380/400/415V)																							
增加外壳(盖)安全件型号规格	PA6 /PA46	PA6 /PA46/DMC																							
增加外壳(盖)安全件供应商																									
安全件供应商更名																									
原证书编号	2011010307475423																								
原测试报告编号	00901-A2013CCC0307-1574585																								
原检测单位	上海电器设备检测所																								

附件:

NDM3E-400M, NDM3E-400H, NDM3E-400

Ui:1000V;

Uimp:8kV;

Ue: AC380/400/415V, AC660/690V(NDM3E-400M,NDM3E-400);

In: 400A;

过电流脱扣器类型:电子式;

额定运行短路分断能力(Ics)/额定极限短路分断能力(Icu):

NDM3E-400M, NDM3E-400: 65kA/70kA(AC380/400/415V),15kA/20kA(AC660/690V);

NDM3E-400H: 70kA/100kA(AC380/400/415V);

额定短时耐受电流(Icw): 5kA/1s;

使用类别:B;

极数: 3P(NDM3E-400M, NDM3E-400H), 4P(NDM3E-400);;

额定频率: 50/60Hz;

配用的辅助触头(2NO2NC),报警触头(1NO1NC):

Ith: 3A;

AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A;

符合附录N的电子附件:

电动操作机构: NDM3-400;Us:AC220/230V、AC380/400V;

欠压脱扣器: QT38-400; Us: AC220/230V、AC380/400V

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	00901-A2017CCC0307-2509143
首页	√	2	00901-A2017CCC0307-2509143
报告组成	√	1	00901-A2017CCC0307-2509143
安全型式试验报告	√	21	00901-A2017CCC0307-2509143
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

判定： P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

仪器设备清单

序号	名称	型号	编号	校准有效期	本次使用
1	恒温试验箱	TW-5KU	1216-0014	2017/09/16	✓
2	交流大容量断流能力试验测量装置		001	2017/06/16	✓
3	交直流电压表	T19-V	0122-5157	2017/11/13	✓
4	交直流电压表	T19-V	0122-5124	2017/11/24	✓
5	耐压试验装置	NSZ-1	0435-0024	2017/12/05	✓
6	数据采集/单元开关	34970A	0390-0745	2017/04/21	✓
7	万能泄漏电流测试仪	3226	0193-0007	2018/02/12	✓
8	中容量试验室控制系统	非标	0445-0081	2017/09/20	✓

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效；
未经许可本报告不得部分复制；
对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构：上海电器设备检测所

地 址：上海市武宁路 505 号

邮政编码：200063

电 话：（021）62579429

传 真：021-62433250

E-mail: TILVA@TILVA.com