



2012001885A



检测
CNAS L1145

国家强制性产品认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:


申请编号: A2011CCC0304-1240172
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型号: NDC1-780, NDC1N-780

检测机构: 上海电器设备检测所



产品名称: 交流接触器 型号: NDC1-780,NDC1N-780 数量: 2 台 收样日期: 2012-05-16 完成日期: 2012-05-22 样品来源: 工厂送样	委托人: 上海良信电器股份有限公司 委托人地址: 上海市浦东新区高行镇衡安路 668 号第 4-8 幢 生产者(制造商): 上海良信电器股份有限公司 生产者(制造商)地址: 上海市浦东新区高行镇衡安路 668 号第 4-8 幢 生产企业: 上海良信电器股份有限公司 生产企业地址: 上海市浦东新区高行镇衡安路 668 号第 4-8 幢															
试验结论: 合格																
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NDC1-780,NDC1N-780 Ith: 1500A AC-3:Ue/Ie: 400V/780A AC-4:Ue/Ie: 400V/234A Us: 230V,400V 极数: 3P																
签发人: 朱(西) 签名:  签发日期: 2012.5.23																
备注: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">变更情况</th> <th style="width: 35%;">变更前</th> <th style="width: 35%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>依据标准</td> <td>GB14048.4-2003</td> <td>GB14048.4-2010</td> </tr> <tr> <td>原证书编号</td> <td colspan="2">2008010304273173</td> </tr> <tr> <td>原测试报告编号</td> <td colspan="2">C009-A2007CCC0304-528559</td> </tr> <tr> <td>原检测单位</td> <td colspan="2">上海电器设备检测所低压电器检测站</td> </tr> </tbody> </table>		变更情况	变更前	变更后	依据标准	GB14048.4-2003	GB14048.4-2010	原证书编号	2008010304273173		原测试报告编号	C009-A2007CCC0304-528559		原检测单位	上海电器设备检测所低压电器检测站	
变更情况	变更前	变更后														
依据标准	GB14048.4-2003	GB14048.4-2010														
原证书编号	2008010304273173															
原测试报告编号	C009-A2007CCC0304-528559															
原检测单位	上海电器设备检测所低压电器检测站															

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C009-A2011CCC0304-1240172
首页	√	1	C009-A2011CCC0304-1240172
报告组成	√	1	C009-A2011CCC0304-1240172
安全型式试验报告	√	12	C009-A2011CCC0304-1240172
电磁兼容型式试验报告	/	/	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

判定: P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

安全与电磁兼容型式试验报告

申请编号:

A2011CCC0304-1240172

(任务编号)

样品名称: 交流接触器

型号规格:

NDC1-780,NDC1N-780

样品数量: 2 台

样品生产序号: /

收样日期: 2012-5-16

样品来源: 工厂送样

抽样通知书编号: /

委托人: 上海良信电器股份有限公司

委托人地址: 上海市浦东新区高行镇衡安路

668 号第 4-8 幢

生产者(制造商): 上海良信电器股份有限公司

生产者(制造商)地址: 上海市浦东新区高行镇

衡安路 668 号第 4-8 幢

生产企业: 上海良信电器股份有限公司

生产企业地址: 上海市浦东新区高行镇衡安

路 668 号第 4-8 幢

试验依据标准: GB14048.4-2010

《低压开关设备和控制设备 第 4-1 部分: 接触器和电动机起动器机电式接触器和电动机起动器 (含电动机保护器)》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

见本报告第 1 页产品型号规格及相关情况说明。

主检: 汤怡青

签名:

汤怡青

日期: 2012.5.22

审核: 张建红

签名:

张建红

日期: 2012.5.22

签发: 朱 刚

签名:

朱刚

日期: 2012.5.23



备注 无

仪器设备清单

序号	名称	型号	编号	校准有效期	本次使用
1	冲击电压测试仪	BC-12	0221-0016	2012-6-28	√