



国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2015CCC0307-2155323
(任务编号)

产品名称: 万能式断路器

型 号: NDW1-6300、NDW1A-6300

检测机构: 上海电器设备检测所



样品名称: 万能式断路器

型 号: NDW1-6300、
NDW1A-6300

商 标: Nader

样品数量: 1 台

样品来源: 工厂送样

收样日期: 2015-10-19

完成日期: 2015-11-03

委托人: 上海良信电器股份有限公司

委托人地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者: 上海良信电器股份有限公司

生产者地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业: 上海良信电器股份有限公司

生产企业地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号

试验结论: 依据 GB14048.2-2008 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NDW1-6300、NDW1A-6300

Uimp: 12kV;

Ui: 1000V;

Ue: AC400V, 690V;

In: 4000A, 5000A, 6300A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

AC400V: lcs=100kA, lcu=120kA, lcv=100kA/1s;

AC690V: lcs=75kA, lcu=85kA, lcv=75kA/1s;

使用类别: B 类;

极数: 3P、4P;

适用频率: 50/60Hz;

配用的辅助触头(双断点桥式, 四常开四常闭、六常开六常闭):

Ith: 6A; AC-15: Ue/le: AC380V/0.79A; DC-13: Ue/le: DC220V/0.27A

主检:

葛新新

日期: 2015.11.11

审核:

程彦敏

日期: 2015.11.11

签发:

曾婧婧

日期: 2015.11.11

备注:

变更项目	变更前	变更后
产品型号变更	NDW1-6300	NDW1-6300、NDW1A-6300
控制器型号更名	M,3M,3H	NWK21、NWK22

产企业地址变更

上海市浦东新区高行镇衡安路668号
第4-8幢

上海市浦东新区申江南路2000号

原证书编号

2007010307232903

原测试报告编号

C-040-12B2842-S

原检测单位

苏州电器科学研究院股份有限公司

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	00901-A2015CCC0307-2155323
首页	√	1	00901-A2015CCC0307-2155323
报告组成	√	1	00901-A2015CCC0307-2155323
安全型式试验报告	√	13	00901-A2015CCC0307-2155323
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

判定: P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

仪器设备清单

序号	名称	型号	编号	校准有效期	本次使用
1	120kVA 试验电源	非标	技改 028 (临)	2015/11/11	✓
2	交流大容量断流能力试验测量装置		001	2016/06/17	✓
3	交直流电压表	T19-V	0122-5157	2015/12/25	✓

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效;
未经许可本报告不得部分复制;
对本报告如有异议,请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构: 上海电器设备检测所

地 址: 上海市武宁路 505 号

邮政编码: 200063

电 话: (021) 62579429

传 真: 021-62433250

E-mail: TILVA@TILVA.com