



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

型式试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

委托编号：2022000307000112

产品名称：剩余电流动作断路器

型号：NDB1LE-63X、NDB1LE-63XG

检测机构：福建省产品质量检验研究院



样品名称: 剩余电流动作断路器 型号: NDB1LE-63X 商 标: / 样品数量: 6 台 样品来源: 送样 收样日期: 2023-01-12 完成日期: 2023-02-02	委托人: 上海良信电器股份有限公司 委托人地址: 上海市浦东新区申江南路2000号 生产者: 上海良信电器股份有限公司 生产者地址: 上海市浦东新区申江南路2000号 生产企业: 上海良信电器股份有限公司 生产企业地址: 上海市浦东新区申江南路2000号
--	--

试验结论: 依据 GB/T 16917.1—2014、GB/T 16917.22—2008 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NDB1LE-63X、NDB1LE-63XG;

Uimp:4kV; Ui:500V; Ue:AC230V/240V(1P+N);

In:6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A;

瞬时脱扣类型:B型、C型、D型;

NDB1LE-63X: $I\Delta n$: 30mA、50mA、100mA、300mA;

额定剩余动作类型: A型, AC型;

NDB1LE-63XG: $I\Delta n$: 30mA; 额定剩余动作类型: AC型;

一般型; 电子式; $I\Delta m$: 630A; $I_{cs}=I_{cn}$:6kA;

极数:1P+N(1个保护极, N极可开闭), 适用于隔离用; 50/60Hz

主检: 陈峰 日期: 2023-02-02

审核: 杨一峰 日期: 2023-02-14

签发: 陈峰 日期: 2023-02-16



福建省产品质量检验研究院
2023年2月16日

备注: 1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	参数	$I\Delta m$:500A	$I\Delta m$:630A
2	静触头制造商更正		
3	触头弹簧制造商		

2.最近一次原认可报告编号: 02501-21DQ0121;

3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4.原证书编号: CQC22107333138;

5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC波形); D(50kA系统), X(10kA系统), S(寿命系统), N(120kA系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波), SZ(直流寿命系统), NZ(直流短路系统), ZZ(直流综合系统);

6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-23DQ0704-1
首页	√	1	02501-23DQ0704-1
报告组成	√	1	02501-23DQ0704-1
安全型式试验报告	√	17	02501-23DQ0704-1-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定： P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

试验项目汇总表

[illegible]

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效;
未经许可本报告不得部分复制;
对本报告如有异议,请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构: 福建省产品质量检验研究院

地 址: 福建省福州市杨桥西路山头角 121 号(总部)

福建省福州市马尾经济开发区藻桢路 101 号(马尾基地)

邮政编码: 350002

电 话: (0591)83713982 83762052

传 真: (0591)83753797 83710867

E-mail: dq@fcii.net