



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

型式试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐其他

申请编号： 23ZAS01P04D31-40121

(任务编号)

产品名称： B 型剩余电流动作断路器

型 号： NDB1LE-63

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司



产品名称: B 型剩余电流动作断路器 型号: NDB1LE-63 商 标: / 样品数量: 3 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2023-05-15 完成日期: 2023-06-09	委托人: 上海良信电器股份有限公司 委托人地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产者: 上海良信电器股份有限公司 生产者地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产企业: 良信电器(海盐)有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号																					
试验结论: 依据 GB/T 22794-2017 检验合格																						
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见附页 1																						
主检: 张晨晖 日期: 2023.07.05	 (检测机构名称、盖章) 2023 年 07 月 05 日																					
审核: 左晓丽 日期: 2023.07.05																						
签发: 曾清春 日期: 2023.07.05																						
备注: <table border="1"><thead><tr><th>变更项目</th><th>变更前</th><th>变更后</th></tr></thead><tbody><tr><td>生产企业名称变更</td><td>上海良信电器股份有限公司</td><td>良信电器(海盐)有限公司</td></tr><tr><td>生产企业地址变更</td><td>上海市浦东新区申江南路2000号</td><td>浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路1799号</td></tr><tr><td>型号解释第一项变更</td><td>“Nader”牌低压断路器</td><td>企业代号</td></tr><tr><td>原自我声明编号</td><td colspan="2">2021000307000980</td></tr><tr><td>原测试报告编号</td><td colspan="2">21AAS01P37D31-00529</td></tr><tr><td>原检测单位</td><td colspan="2">上海电器设备检测所有限公司</td></tr></tbody></table> 该报告测试数据来源于 CQC 标志认证报告: 00901-V2023CQC107502-1066774, 原检测单位上海电器设备检测所有限公司		变更项目	变更前	变更后	生产企业名称变更	上海良信电器股份有限公司	良信电器(海盐)有限公司	生产企业地址变更	上海市浦东新区申江南路2000号	浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路1799号	型号解释第一项变更	“Nader”牌低压断路器	企业代号	原自我声明编号	2021000307000980		原测试报告编号	21AAS01P37D31-00529		原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	
变更项目	变更前	变更后																				
生产企业名称变更	上海良信电器股份有限公司	良信电器(海盐)有限公司																				
生产企业地址变更	上海市浦东新区申江南路2000号	浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路1799号																				
型号解释第一项变更	“Nader”牌低压断路器	企业代号																				
原自我声明编号	2021000307000980																					
原测试报告编号	21AAS01P37D31-00529																					
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司																					

附页 1:

NDB1LE-63

Uimp: 4kV;

Ui: 500V;

Ue: AC230/240V (1P+N (1 个保护极, N 极常通)、2P)、AC400/415V (3P、3P+N (3 个保护极, N 极常通)、4P);

In: C 型: 6A,8A,10A,12A,13A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;

D 型: 6A,8A,10A,12A,13A,16A,20A,25A,32A,40A;

瞬时脱扣类型: C 型, D 型;

I Δ n: 30mA/ B 型, 电子式;I Δ m: 630A;

Ics: 6kA;

Icn: 6kA;

极数: 1P+N (1 个保护极, N 极常通), 2P, 3P, 3P+N (3 个保护极, N 极常通), 4P;

1P+N (1 个保护极, N 极常通), 3P+N (3 个保护极, N 极常通): 不适用于隔离;

2P、3P、4P: 适用于隔离

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	23ZAS01P04D31-40121
首页	√	2	23ZAS01P04D31-40121
报告组成	√	1	23ZAS01P04D31-40121
安全型式试验报告	√	42	23ZAS01P04D31-40121
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定： P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

仪器设备清单

序号	名称	型号	编号	校准有效期	本次使用
1	剩余电流动作断路器测试仪	IDB-3 型	0221-0191	2024-04-23	√
2	漏电特性试验台（操作台）	定制	0445-1171	2024-01-03	√
3	剩余电流动作断路器测试仪	IDB-5A 型	0221-0106	2024-01-08	√
4	剩余电流动作断路器测试仪	IDB-4	0352-0036	2024-05-10	√
5	恒温箱	非标	0441-1965	2024-02-14	√
6	高低温试验箱	SET-Z-102RF	0441-1969	2023-08-22	√
7	空盒气压表	DYM3	0531-0123	2024-02-23	√
8	USB 型温湿记录仪	COS-03	D1613472	2023-09-29	√
9	扭力校准螺丝刀	QSN600	1059-0978	2023-11-10	√
10	数字多用表	8846A	0319-0664	2023-11-20	√
11	USB 型温湿记录仪	COS-03	D1613472	2023-09-29	√
12	B 型剩余电流断路器测试仪	0221-0291	0221-0291	2023-08-22	√
13	25kA 数据采集系统	非标	0221-0199	2023-09-18	√
14	空盒气压表	DYM3	D16072024	2024-08-28	√
15	USB 型温湿记录仪	COS-03	D1613474	2024-03-05	√

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效；
未经许可本报告不得部分复制；
对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构：上海电器设备检测所有限公司

地 址：上海市武宁路 505 号

邮政编码：200063

电 话：（021）62579429

传 真：021-62433250

E-mail: TILVA@TILVA.com