



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

型式试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 其他:




报告编号: 03601-A/Z-23B0143-S

产品名称: 电子式过载继电器

型 号: NDR1E-38

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 电子式过载继电器 型 号: NDR1E-38 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2023-05-11 完成日期: /	委托人: 上海良信电器股份有限公司 委托人地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产者: 上海良信电器股份有限公司 生产者地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产企业: 良信电器(海盐)有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道 场前路 1799 号
试验结论: 依据 GB/T14048.4-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NDR1E-38 Ui:690V;Uimp:6kV; Ue:AC220V/230V,AC380V/400V,AC660V/690V; Ie: 0.1~0.16A,0.16~0.25A,0.25~0.40A,0.40~0.63A,0.63~1A,1~1.6A,1.6~2.5A, 2.5~4A,4~6A,5.5~8A,7~10A,9~13A,12~18A,17~25A,23~32A,30~40A; 脱扣级别:10,20; 极数:3P;外壳防护等级:IP20(接线侧除外); 配用的辅助触头(1NO1NC): Ith:3A;Ui:400V;Uimp:4kV; AC-15:Ue/Ie:AC400V/0.47A,AC230V/0.75A; DC-13:Ue/Ie:DC230V/0.1A.	
主检: 方 刚 签名:  日期: 2023-07-07	 (检测机构名称, 盖章) 2023 年 7 月 9 日
审核: 陆维导 签名:  日期: 2023-07-07	
签发: 韩美丽 签名:  日期: 2023-07-07	
备 注: 1.变更情况: 见附页; 2.原认可报告编号: 03601-A/Z-21B1219-S; 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原证书编号: 2020970309000458; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效; 6.本 CCC 产品认证试验报告依据 CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明; 7.此自我声明与 V2023CQC107502-1066523 同时申请, 且产品一致。因此, 该报告的试验数据均来源于 CQC 产品认证申请编号 V2023CQC107502-1066523 中的相关内容。	

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	03601-A/Z-23B0143-S
首页	√	2	03601-A/Z-23B0143-S
报告组成	√	1	03601-A/Z-23B0143-S
安全型式试验报告	√	12	03601-A/Z-23B0143-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定： P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

检验项目汇总表

[illegible]

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效；
未经许可本报告不得部分复制；
对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构：苏州电器科学研究院股份有限公司

地 址：苏州新区滨河路永和街 7 号

邮政编码：215011

电 话：（0512）68252753 68253179

传 真：（0512）68081686

E-mail: eservice@eeti.cn