



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

型式试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐其他

申请编号： 23ZAS01P04D31-40127

（任务编号）

产品名称： 家用及类似用途接触器

型 号： NDC2J-32, NDC2J-40, NDC2J-63

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司




试 验 报 告

产品名称: 家用及类似用途接触器 型 号: NDC2J-32,NDC2J-40, NDC2J-63 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2023-04-22 完成日期: 2023-05-10	委托人: 上海良信电器股份有限公司 委托人地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产者: 上海良信电器股份有限公司 生产者地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产企业: 良信电器(海盐)有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市海盐县西 塘桥街道场前路 1799 号
--	--

试验依据标准: 依据 GB/T 17885-2016 《家用及类似用途机电式接触器》

试验结论: 合 格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
见附页 1

主检:  日期: 2023.05.11	(检测机构名称、盖章) 2023 年 05 月 11 日
审核:  日期: 2023.05.11	
签发:  日期: 2023.05.11	

备注: 本报告试验数据引用报告编号为 00901-V2023CQC107502-1067100 的报告

变更项目	变更前	变更后
变更内容	见附页 2	见附页 2
原证书编号	2020970304002569	
原测试报告编号	00901-A2018CCC0304-2877998	
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	

附页 1:

NDC2J-32; NDC2J-40; NDC2J-63

Ith: 63A;

NDC2J-32:

AC-7a: Ue/Ie: 250V/32A; AC-7b: Ue/Ie: 250V/12A; 1P/2P;

AC-7a: Ue/Ie: 400V/32A; AC-7b: Ue/Ie: 400V/12A; 3P/4P;

NDC2J-40:

AC-7a: Ue/Ie: 250V/40A; AC-7b: Ue/Ie: 250V/15A; 1P/2P;

AC-7a: Ue/Ie: 400V/40A; AC-7b: Ue/Ie: 400V/15A; 3P/4P;

NDC2J-63:

AC-7a: Ue/Ie: 250V/63A; AC-7b: Ue/Ie: 250V/25A; 1P/2P;

AC-7a: Ue/Ie: 400V/63A; AC-7b: Ue/Ie: 400V/25A; 3P/4P;

使用类别: AC-7a, AC-7b;

极数: 1P, 2P, 3P, 4P;

Us: AC220/240V, 50/60Hz;

IP20

仪器设备清单

序号	名称	型号	编号	校准有效期	本次使用
1	4#数据采集系统	非标	0390-1465	2023/8/22	√
2	USB 型温湿记录仪	COS-03	D1613481	2024/2/5	√
3	空盒气压表	DYM3	D16071313 (临)	2024/2/12	√
4	数字多用表	8846A	0319-0664	2023/11/20	√
5	信号发生器	AFG3011C	0321-0215	2023/6/1	√
6	示波器	MDO3012	0321-0216	2023/7/7	√
7	便携式耐压仪	TOS9301	0221-0603	2024/1/8	√

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效;
未经许可本报告不得部分复制;
对本报告如有异议, 请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司

地 址: 上海市武宁路 505 号

邮政编码: 200063

电 话: (021) 62579429

传 真: 021-62433250

E-mail: TILVA@TILVA.com