

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020970307003053

上海良信电器股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

上海良信电器股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：上海良信电器股份有限公司
生产者地址：上海市浦东新区申江南路2000号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：良信电器（海盐）有限公司
生产企业地址：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路1799号

联系人：闫慧
电话：021-68586283
电子邮箱：yanhu@sh-liangxin.com
指定签字人：

自我声明时间：2023-10-10
自我声明地点：上海
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970307003053

产品系列、型号、规格:

N D M 3-250L,N D M 3-250M ,N D M 3-250H ,N D M 3-250,N D M 3N -250L,N D M 3N -250M ,N D M 3N -250H ,N D M 3N -250,详见附件

联系人: 闫慧
电话: 021-68586283
电子邮箱: yanhu@sh-liangxin.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-10-10
自我声明地点: 上海
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

亥 亥

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970307003053

产品系列、型号、规格(本自我声明基于强制性产品认证证书2011010307475428转换, 以下内容同原证书附件):

NDM3-250L, NDM3-250M, NDM3-250H, NDM3-250, NDM3N-250L, NDM3N-250M, NDM3N-250H, NDM3N-250
Ui: 1000V; Uimp: 8kV;
In: 100A, 125A, 140A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A;
Ue:
AC380/400/415V (NDM3-250L, NDM3-250M, NDM3-250H, NDM3-250, NDM3N-250L, NDM3N-250M, NDM3N-250H, NDM3N-250) ;
AC500V (NDM3-250M, NDM3-250, NDM3N-250M, NDM3N-250) ;
AC660/690V (NDM3-250M, NDM3-250, NDM3N-250M, NDM3N-250) ;
Ics (KA) :
AC380/400/415V: 40kA (NDM3-250L, NDM3N-250L) ;
50kA (NDM3-250M, NDM3-250, NDM3N-250M, NDM3N-250) ;
70kA (NDM3-250H, NDM3N-250H) ;
AC500V: 40kA (NDM3-250M, NDM3-250, NDM3N-250M, NDM3N-250)
AC660/690V: 10kA (NDM3-250M, NDM3-250, NDM3N-250M, NDM3N-250) ;
Icu (KA) :
AC380/400/415V: 50kA (NDM3-250L, NDM3N-250L) ,
70kA (NDM3-250M, NDM3-250, NDM3N-250M, NDM3N-250) ,
100kA (NDM3-250H, NDM3N-250H)
AC500V: 40kA (NDM3-250M, NDM3-250, NDM3N-250M, NDM3N-250)
AC660/690V: 20kA (NDM3-250M, NDM3-250, NDM3N-250M, NDM3N-250)

使用类别: A类;
过电流脱扣器类型: 热磁式;
极数:
3P (NDM3-250L, NDM3-250M, NDM3-250H, NDM3N-250L, NDM3N-250M, NDM3N-250H)
4P (NDM3-250, NDM3N-250)
适用于隔离; 适用频率: 50/60Hz;
符合附录N的电子附件:
欠压脱扣器: 型号: QT38-250Z;
额定电源电压: DC: 24V, 220/230V; AC: 220/230V, 380/400V;
电动操作机构: 型号: DC1-225/250
额定电源电压:
AC/DC 24V, AC/DC 110V, AC/DC 220/230/240V, AC/DC 380/400/415V;
配用的辅助触头 (2NO2NC); 报警触头 (1NO1NC);
Ith: 3A;
AG-15 0.3A/AC400V; DC-13 0.15A/DC220V;

联系人: 闫慧
电话: 021-68586283
电子邮箱: yanhu@sh-liangxin.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-10-10
自我声明地点: 上海
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。