



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

型式试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

委托编号: (2023)MJL-DQC0829

产品名称: 交流接触器

型 号: NDC1M-09、NDC1M-12、NDC1M-18

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 交流接触器 型号: NDC1M-1810 商标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 送样 收样日期: 2023-09-12 完成日期: 2023-09-18	委托人: 上海良信电器股份有限公司 委托人地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产者: 上海良信电器股份有限公司 生产者地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产企业: 良信电器(海盐)有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号
---	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NDC1M-09、NDC1M-12、NDC1M-18;

Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ith: 20A(NDC1M-09, NDC1M-12)、25A(NDC1M-18);

Ue: AC220V/380V; Ie: 9A(NDC1M-09), 12A(NDC1M-12), 18A(NDC1M-18);

Us: AC24V, 36V, 110V, 220V, 240V, 380V, 415V, 50/60Hz;

使用类别: AC-3; 极数: 3P; 适用频率: 50/60Hz;

配用的辅助触头(1NO 或 1NC): Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie: AC380V/0.95A

主检: 张军	日期: 2023-09-18
审核: 张军	日期: 2023-09-28
签发: 张军	日期: 2023-10-07



备注:

1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	生产厂搬迁	上海良信电器股份有限公司 /上海市浦东新区申江南路 2000 号	良信电器(海盐)有限公司 /浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号
2	铁芯供应商 变更		
3	弹簧型号更正	1Cr18Ni9	12Cr18Ni9

2.最近一次原认可报告编号: 02501-22DQ0099;

3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4.原证书编号: 2022000304000448;

5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波), SZ(直流寿命系统), NZ(直流短路系统), ZZ(直流综合系统);

6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-23DQ0829-1
首页	√	1	02501-23DQ0829-1
报告组成	√	1	02501-23DQ0829-1
安全型式试验报告	√	7	02501-23DQ0829-1-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定： P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

试验项目汇总表

[illegible]

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效;

未经许可本报告不得部分复制;

对本报告如有异议, 请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构: 福建省产品质量检验研究院

地 址: 福建省福州市鼓楼区洪山镇双凤路 6 号(总部)

福建省福州市马尾经济开发区葆桢路 101 号(马尾基地)

邮政编码: 350002

电 话: (0591)83713982 83762052

传 真: (0591)83753797 83710867

E-mail: dq@fcii.net