



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0200

# 国家强制性产品认证

## 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2021CCC0206-3647719

(任务编号)

产品名称: 暗装式配电箱(箱体)

型 号: NDP1A-16、NDP3T-16 IP40



检测机构: 中认尚动(上海)检测技术有限公司



# 安全型式试验报告

申请编号: A2021CCC0206-3647719

(任务编号)

样品名称: 暗装式配电箱(箱体)

型号规格: NDP1A-16 IP40

商 标: ——

(识别标志: )

样品数量: 6 个

样品生产序号: ——

收样日期: 2021-01-13

样品来源: 送样

抽样通知书编号: ——

委 托 人: 上海良信电器股份有限公司

委托人地址: 上海市浦东新区申江南路2000号

生 产 者: 上海良信电器股份有限公司

生产者地址: 上海市浦东新区申江南路2000号

生 产 企 业: 上海良信电器股份有限公司

生产企业地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号

试验依据标准:

GB/T 17466.1-2008 《家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第1部分: 通用要求》

GB/T 17466.24-2017 《家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第24部分: 住宅保护装置和其他电源功耗电器的外壳的特殊要求》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

本核查报告覆盖暗装式配电箱(箱体) NDP3T-16 IP40。

主检: 冯仁刚 签名:  日期: 2021-01-20

审核: 陈 平 签名:  日期: 2021-01-20

签发: 张玮昌 签名:  日期: 2021-01-20



备注

- (1) 本报告为 CCC 证书 2017010206979475 的变更报告, 需与原报告 [C-01001-HC180944-S]、[C-01001-170355-S] 配合使用方有效。
- (2) 本变更报告变更内容: 增加/减少适用性一致的关键件供应商。
- (3) 主检产品共用 6 个样品, 覆盖产品共用 3 个样品。

试验仪器设备清单

| 序号 | 名 称          | 型 号        | 编 号       | 校准有效日期至    | 本次使用(√) |
|----|--------------|------------|-----------|------------|---------|
| 1  | 数显游标卡尺       | CD-6'' ASX | L-E1-0267 | 2021-11-27 | √       |
| 2  | 绝缘电阻表        | 1508       | E-E1-0110 | 2021-09-19 |         |
| 3  | 耐压试验仪        | NS-1       | E-E1-0033 | 2021-04-06 |         |
| 4  | 恒温恒湿箱(恒温恒湿)  | PR-4KT     | T-D1-0075 | 2021-04-28 |         |
| 5  | 秒表           | SE7-1      | S-E1-0023 | 2021-03-18 | √       |
| 6  | 电热鼓风干燥箱      | 101C-2     | S-E1-0065 | 2021-07-20 | √       |
| 7  | 触指与探针(测力)    | /          | F-E1-0168 | 2021-10-22 |         |
| 8  | 商用卧式冷冻陈列柜    | CDW-350    | T-E1-0007 | 2021-12-30 |         |
| 9  | 数显调节仪        | XMT-122A   | T-E1-0013 | 2021-02-14 |         |
| 10 | 扭力测试仪        | /          | F-E1-0180 | 2021-09-22 | √       |
| 11 | 标准负荷测量仪      | 2000       | F-E1-0112 | 2021-06-05 | √       |
| 12 | 球压器          | 311-0-1    | F-E1-0027 | 2021-03-31 | √       |
| 13 | 漏电起痕测试仪      | M31.06     | E-D1-0228 | 2021-03-28 |         |
| 14 | 电导率仪         | DDS-307    | E-E1-0182 | 2021-04-02 |         |
| 15 | 读数显微镜        | JC-10      | L-E1-0020 | 2021-07-30 | √       |
| 16 | 灼热丝试验仪       | ZRS-J      | L-D1-0184 | 2021-07-08 | √       |
| 17 | 冲击锤(0.5J)    | CTC-2      | F-E1-0076 | 2021-07-31 |         |
| 18 | 防淋水溅手持试验装置   | 74-034     | T-D1-0164 | 2021-07-08 |         |
| 19 | 接地电阻测试仪      | JD-8B      | E-D1-0132 | 2021-07-08 |         |
| 20 | 电子秤          | ACS-15     | F-E1-0075 | 2021-08-05 |         |
| 21 | 冲击试验装置       | 0702-4-10  | F-E1-0140 | 2022-01-09 | √       |
| 22 | 混合式记录仪       | AH3745-N00 | E-E1-0004 | 2021-12-29 |         |
| 23 |              |            | E-E1-0113 | 2021-09-19 |         |
| 24 | 量规           | /          | F-E1-0146 | 2021-04-16 |         |
| 25 | 软电缆保持力装置     | 0702-4-7   | F-E1-0139 | 2022-01-10 |         |
| 26 | 电缆弯曲试验机      | DW-1       | F-E1-0006 | 2021-12-29 |         |
| 27 | 万能材料试验机      | TH-8201S   | F-E1-0036 | 2021-04-30 |         |
| 28 | 倾斜试验装置       | /          | L-E1-0200 | 2021-04-11 |         |
| 29 | 地面安装盒压力试验装置  | /          | F-E1-0211 | 2021-03-29 |         |
| 30 | 电源功耗装置的外壳    | /          | E-23-523  | 2021-03-29 |         |
| 31 | 标志检查仪        | 0702-4-26  | F-E1-0166 | 2021-09-19 | √       |
| 32 | 触指与探针(1#~5#) | /          | F-E1-0169 | 2021-11-26 |         |

# 声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效;  
未经许可本报告不得部分复制;  
对本报告如有异议,请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构: 中认尚动(上海)检测技术有限公司

地 址: 上海市徐汇区桂箐路 19 号

邮政编码: 200233

电 话: 021-64312154 021-64851807

传 真: 021-64339515

E-mail: [tiet@tiet.org](mailto:tiet@tiet.org)