

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020970307009297

上海良信电器股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

上海良信电器股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：	上海良信电器股份有限公司
生产者地址：	上海市浦东新区申江南路2000号
依据的强制性产品认证规则：	CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：	塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：	（见附页）
依据的标准：	GB/T14048.2-2020
生产企业名称：	良信电器（海盐）有限公司
生产企业地址：	浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路1799号

联系人：	闫慧
电话：	021-68586283
电子邮箱：	yanhui@sh-liangxin.com
指定签字人：	

自我声明时间：	2023-10-25
自我声明地点：	上海
生产者签章：	

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970307009297

产品系列、型号、规格:

ND M 2-250C, ND M 2-250L, ND M 2-250 M, ND M 2-250H, ND M 2-250, ND M 2N-250C, ND M 2N-250L, ND M 2N-250 M, ND M 2N-250H, ND M 2N-250, ND M 2T-250C, ND M 2T-250L, ND M 2T-250 M, ND M 2T-250H, ND M 2T-250, ND M 2Z-250, ND M 2ZB-250; 参数详见附件页

联系人: 闫慧
电话: 021-68586283
电子邮箱: yanhui@sh-liangxin.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-10-25
自我声明地点: 上海
生产者签章:

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970307009297

产品系列、型号、规格(附件):

NDM2-250C, NDM2-250L, NDM2-250M, NDM2-250H, NDM2-250,
NDM2N-250C, NDM2N-250L, NDM2N-250M, NDM2N-250H, NDM2N-250,
NDM2T-250C, NDM2T-250L, NDM2T-250M, NDM2T-250H, NDM2T-250,
NDM2Z-250, NDM2ZB-250
Ui: 1000V; Uimp: 8kV;
Ue: DC250V(NDM2Z-250(3P 外形), NDM2ZB-250(3P 外形), NDM2ZB-250(4P 外形)),
AC380V/400V/415V(NDM2-250C, NDM2-250L, NDM2-250M, NDM2-250H,
NDM2-250, NDM2N-250C, NDM2N-250L, NDM2N-250M, NDM2N-250H,
NDM2N-250, NDM2T-250C, NDM2T-250L, NDM2T-250M, NDM2T-250H,
NDM2T-250),
AC500V(NDM2-250L, NDM2N-250L, NDM2T-250L),
AC550V(NDM2-250L, NDM2N-250L, NDM2T-250L, NDM2-250M, NDM2N-250M,
NDM2T-250M),
AC660V/690V(NDM2-250M, NDM2N-250M, NDM2T-250M);
In: 100A, 125A, 140A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A (NDM2-250C, NDM2-250L,
NDM2-250M, NDM2-250H, NDM2-250, NDM2N-250C, NDM2N-250L, NDM2N-250M,
NDM2N-250H, NDM2N-250, NDM2T-250C, NDM2T-250L, NDM2T-250M, NDM2T-250H,
NDM2T-250),
125A, 140A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A (NDM2Z-250, NDM2ZB-250);
NDM2-250C: Ics=18.75kA, Icu=25kA(AC380V/400V/415V);
NDM2N-250C: Ics=18.75kA, Icu=25kA(AC380V/400V/415V);
NDM2T-250C: Ics=18.75kA, Icu=25kA(AC380V/400V/415V);
NDM2-250L: Ics=27kA, Icu=36kA(AC380V/400V/415V);
NDM2N-250L: Ics=27kA, Icu=36kA(AC380V/400V/415V);
NDM2T-250L: Ics=27kA, Icu=36kA(AC380V/400V/415V);
NDM2-250M: Ics=20kA(AC550V);
NDM2N-250M: Ics=20kA(AC550V);
NDM2T-250M: Ics=20kA(AC550V);
NDM2-250H: Ics=63.75kA, Icu=85kA(AC380V/400V/415V);
NDM2N-250H: Ics=63.75kA, Icu=85kA(AC380V/400V/415V);
NDM2T-250H: Ics=63.75kA, Icu=85kA(AC380V/400V/415V);

联系人: 闫慧
电话: 021-68586283
电子邮箱: yanhui@sh-liangxin.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-10-25
自我声明地点: 上海
生产者签章:

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970307009297

产品系列、型号、规格(附件):

NDM2-250: Ics=38kA, Icu=52.5kA(AC380V/400V/415V);
NDM2N-250: Ics=38kA, Icu=52.5kA(AC380V/400V/415V);
NDM2T-250: Ics=38kA, Icu=52.5kA(AC380V/400V/415V);
NDM2Z-250: Ics=Icu=35kA(DC250V(两极串, 3P 外形));
NDM2ZB-250: Ics=Icu=35kA(DC250V(两极串, 3P 外形));
NDM2ZB-250: Ics=Icu=50kA(DC250V(三极串, 4P 外形));
Icw: 5kA/0.1s(仅 NDM2ZB-250);
过电流脱扣器类型: 热磁式;
选择性类别: A 类; 频率: 50/60Hz;
极数: 3P(NDM2-250C, NDM2-250L, NDM2-250M, NDM2-250H,
NDM2N-250C, NDM2N-250L, NDM2N-250M, NDM2N-250H, NDM2T-250C,
NDM2T-250L, NDM2T-250M, NDM2T-250H);
4P(带三个保护极, N 极不可开闭, 中性极型式为 A); 4P(带三个保护极, N 极可开
闭, 中性极型式为 B); 4P(带四个保护极, 中性极型式为 C)(NDM2-250, NDM2N-
250, NDM2T-250);
适用于隔离用(除中性极型式为 A 的 4P 产品外);
配用的辅助触头:
辅助触头: 2NO2NC, 1NO1NC, 报警触头: 1NO1NC;
Ui: 400V; Uimp: 2.5kV; Ith: 6A;
AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A;
符合附录 N 的电子附件: 电动操作机构: Us: AC230V

联系人: 闫慧
电话: 021-68586283
电子邮箱: yanhui@sh-liangxin.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-10-25
自我声明地点: 上海
生产者签章: