

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020970307009296

上海良信电器股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

上海良信电器股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：上海良信电器股份有限公司
生产者地址：上海市浦东新区申江南路2000号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：良信电器（海盐）有限公司
生产企业地址：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路1799号

联系人：闫慧
电话：021-68586283
电子邮箱：yanhu@sh-liangxin.com
指定签字人：

自我声明时间：2023-10-30
自我声明地点：上海
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970307009296

产品系列、型号、规格:

N D M 2-125C ,N D M 2-125L ,N D M 2-125M ,N D M 2-125H ,N D M 2-125,N D M 2N -125C ,N D M 2N -125L ,N D M 2N -125M ,N D M 2N -125H ,N D M 2N -125,N D M 2T -125C ,N D M 2T -125L ,N D M 2T -125M ,N D M 2T -125H ,N D M 2T -125,N D M 2X -125,N D M 2Z -125,N D M 2ZX -125,N D M 2ZB -125;参数详见附件页

联系人: 闫慧
电话: 021-68586283
电子邮箱: yanhu@sh-liangxin.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-10-30
自我声明地点: 上海
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx. cnca. cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970307009296

产品系列、型号、规格(附件):

NDM2-125C, NDM2-125L, NDM2-125M, NDM2-125H, NDM2-125,
NDM2N-125C, NDM2N-125L, NDM2N-125M, NDM2N-125H, NDM2N-125,
NDM2T-125C, NDM2T-125L, NDM2T-125M, NDM2T-125H, NDM2T-125,
NDM2X-125, NDM2Z-125, NDM2ZX-125, NDM2ZB-125;
Ui: 1000V, Uimp: 8kV;

Ue: DC250V(NDM2ZX-125(2P 外形), NDM2ZB-125(3P 外形, 4P 外形),
NDM2Z-125(3P 外形)),
AC380V/400V/415V(NDM2-125C, NDM2-125L, NDM2-125M, NDM2-
125H, NDM2-125, NDM2N-125C, NDM2N-125L, NDM2N-125M, NDM2N-
125H, NDM2N-125, NDM2T-125C, NDM2T-125L, NDM2T-125M, NDM2T-
125H, NDM2T-125, NDM2X-125), AC500V(NDM2-125L, NDM2N-125L, NDM2T-
125L),
AC550V(NDM2-125L, NDM2N-125L, NDM2T-125L, NDM2-125M, NDM2N-
125M, NDM2T-125M), AC660V/690V(NDM2-125M, NDM2N-125M, NDM2T-
125M);

In: 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A(NDM2-125C, NDM2-125L,
NDM2-125M, NDM2-125H, NDM2-125, NDM2N-125C, NDM2N-125L, NDM2N-
125M, NDM2N-125H, NDM2N-125, NDM2T-125C, NDM2T-125L, NDM2T-
125M, NDM2T-125H, NDM2T-125, NDM2Z-125, NDM2X-125, NDM2ZX-
125), 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A(NDM2ZB-125);

NDM2X-125: Ics=26.25kA, Icu=35kA(AC380V/400V/415V);
NDM2ZB-125: Ics=Icu=35kA(DC250V(两板串, 3P 外形));
NDM2ZB-125: Ics=Icu=50kA(DC250V(三板串, 4P 外形));
NDM2ZX-125: Ics=Icu=35kA(DC250V(两板串, 2P 外形));
NDM2Z-125: Ics=Icu=35kA(DC250V(两板串, 3P 外形));
NDM2-125C: Ics=18.75kA, Icu=25kA(AC380V/400V/415V);
NDM2N-125C: Ics=18.75kA, Icu=25kA(AC380V/400V/415V);
NDM2T-125C: Ics=18.75kA, Icu=25kA(AC380V/400V/415V);
NDM2-125L: Ics=27kA, Icu=36kA(AC380V/400V/415V);
NDM2N-125L: Ics=27kA, Icu=36kA(AC380V/400V/415V);
NDM2T-125L: Ics=27kA, Icu=36kA(AC380V/400V/415V);
NDM2-125M: Ics=Icu=25kA(AC500V);
NDM2N-125M: Ics=Icu=25kA(AC500V);
NDM2T-125M: Ics=Icu=25kA(AC500V);
NDM2-125H: Ics=Icu=20kA(AC550V);
NDM2N-125H: Ics=Icu=20kA(AC550V);
NDM2T-125H: Ics=Icu=20kA(AC550V);
NDM2-125: Ics=Icu=40kA(AC550V);
NDM2N-125: Ics=Icu=40kA(AC550V);
NDM2T-125: Ics=Icu=40kA(AC550V);
NDM2-125M: Ics=15kA, Icu=20kA(AC660V/690V);

联系人: 闫慧
电话: 021-68586283
电子邮箱: yanhu@sh-liangxin.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-10-30
自我声明地点: 上海
生产者签章:

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020970307009296

产品系列、型号、规格(附件):

NDM2N-125M: Ics=15kA, Icu=20kA(AC660V/690V);
NDM2T-125M: Ics=15kA, Icu=20kA(AC660V/690V);
NDM2-125M: Ics=38kA, Icu=52.5kA(AC380V/400V/415V);
NDM2N-125M: Ics=38kA, Icu=52.5kA(AC380V/400V/415V);
NDM2T-125M: Ics=38kA, Icu=52.5kA(AC380V/400V/415V);
NDM2-125H: Ics=63.75kA, Icu=85kA(AC380V/400V/415V);
NDM2N-125H: Ics=63.75kA, Icu=85kA(AC380V/400V/415V);
NDM2T-125H: Ics=63.75kA, Icu=85kA(AC380V/400V/415V);
NDM2-125: Ics=38kA, Icu=52.5kA(AC380V/400V/415V);
NDM2N-125: Ics=38kA, Icu=52.5kA(AC380V/400V/415V);
NDM2T-125: Ics=38kA, Icu=52.5kA(AC380V/400V/415V);
Icw: 2.5kA/0.1s(仅 NDM2ZB-125);
过电流脱扣器类型: 热磁式;
选择性类别: A 类; 频率: 50/60Hz;
极数:
2P(NDM2X-125), 3P(NDM2-125C, NDM2-125L, NDM2-125M, NDM2-125H,
NDM2N-125C, NDM2N-125L, NDM2N-125M, NDM2N-125H, NDM2T-125C,
NDM2T-125L, NDM2T-125M, NDM2T-125H), 4P(带三个保护极, N 极不可开闭,
中性极型式为 A), 4P(带三个保护极, N 极可开闭, 中性极型式为 B), 4P(带四个保
护极, 中性极型式为 C)(NDM2-125, NDM2N-125, NDM2T-125);
适用于隔离用(除中性极型式为 A 的 4P 产品外);
NDM2Z-125, NDM2ZX-125, NDM2ZB-125 直流接线方式: 见特殊结构说明;
配用的辅助触头:
辅助触头: 2NO2NC, 1NO1NC, 报警触头: 1NO1NC;
Ui: 400V; Uimp: 2.5kV; Ith: 6A;
AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A;
带电子电路的附件名称: 电动操作机构 DC1-100/125
附件额定电源电压: Us: DC110V, DC220V, AC230V.

直流接线图:



NDM2ZX-125: 接线方式: 1
NDM2Z-125: 接线方式: 2
NDM2ZB-125: 接线方式: 3, 4, 5

联系人: 闫慧
电话: 021-68586283
电子邮箱: yanhu@sh-liangxin.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-10-30
自我声明地点: 上海
生产者签章: