

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020970307009298



上海良信电器股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

上海良信电器股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：上海良信电器股份有限公司
生产者地址：上海市浦东新区申江南路2000号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：良信电器（海盐）有限公司
生产企业地址：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路1799号

联系人：闫慧
电话：021-68586283
电子邮箱：yanhu@sh-liangxin.com
指定签字人：

自我声明时间：2023-10-30
自我声明地点：上海
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970307009298

产品系列、型号、规格:

N D M 2-400C ,N D M 2-400L ,N D M 2-400M ,N D M 2-400H ,N D M 2-400 ,N D M 2N -400C ,N D M 2N -400L ,N D M 2N -400M ,N D M 2N -400H ,N D M 2N -400 ,N D M 2T -400C ,N D M 2T -400L ,N D M 2T -400M ,N D M 2T -400H ,N D M 2T -400 ,N D M 2Z -400 ,N D M 2ZB-400;详见参数附件

联系人: 闫慧
电话: 021-68586283
电子邮箱: yanhu@sh-liangxin.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-10-30
自我声明地点: 上海
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970307009298

产品系列、型号、规格(附件):

NDM2Z-400,NDM2-400C,NDM2-400L,NDM2-400M,NDM2-400H,NDM2-400,
NDM2N-400C,NDM2N-400L,NDM2N-400M,NDM2N-400H,NDM2N-400,
NDM2T-400C,NDM2T-400L,NDM2T-400M,NDM2T-400H,NDM2T-400,NDM2ZB-400;
Ui:1000V;Uimp:8kV;
Ue:
DC250V(NDM2Z-400,NDM2ZB-400),AC400V/415V(NDM2-400C,NDM2-400L,NDM2-
400M,NDM2-400H,NDM2-400,NDM2N-400C,NDM2N-400L,NDM2N-400M,NDM2N-
400H,NDM2N-400,NDM2T-400C,NDM2T-400L,NDM2T-400M,NDM2T-400H,NDM2T-
400),AC500V,AC690V(NDM2-400M,NDM2N-400M,NDM2T-400M)
In: 225A,250A,315A,350A,400A;
NDM2-400C,NDM2N-400C,NDM2T-400C:Icu:35kA(AC400V/415V),Ics: 75%Icu;
NDM2-400L,NDM2N-400L,NDM2T-400L: Icu:50kA(AC400V/415V),Ics: 75%Icu;
NDM2-400M,NDM2N-400M,NDM2T-400M:
Icu:65kA(AC400V/415V),20kA(AC690V),Ics: 75%Icu; Icu:50kA(AC500V),Ics:100%Icu;
NDM2-400,NDM2N-400,NDM2T-400: Icu:65kA(AC400V/415V),Ics: 75%Icu;
NDM2-400H,NDM2N-400H,NDM2T-400H: Icu:100kA(AC400V/415V),Ics: 75%Icu;
NDM2Z-400: Icu:50kA(DC250V 二极串),Ics: 100%Icu;
NDM2ZB-400: Icu:50kA(DC250V 二极串),75kA(DC250V 三极串),Ics: 100%Icu;
Icw:5kA/0.1s(仅 NDM2ZB-400);
过电流脱扣器类型:热磁式;
选择性类别:A 类;适用频率:50/60Hz;
极数: 3P(NDM2-400L,NDM2-400M,NDM2-400C,NDM2-400H,NDM2N-400C,
NDM2N-400L,NDM2N-400M,NDM2N-400H,NDM2T-400C,NDM2T-400L,
NDM2T-400M,NDM2T-400H),4P(NDM2-400,NDM2N-400,NDM2T-400);
配用的辅助触头及报警触头:
Ui:400V;Uimp:2kV;Ith:6A;
AC-15:Ue/Ie:AC400V/1.5A;DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A;
带电子电路的附件名称:电动操作机构 CD2-400;
附件额定电源电压:Us: DC110V,DC220V,AC230V.

联系人: 闫慧
电话: 021-68586283
电子邮箱: yanhu@sh-liangxin.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-10-30
自我声明地点: 上海
生产者签章:


强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970307009298

产品系列、型号、规格(附件):

直流接线方式:



NIM22Z-400 接线方式: 1
NIM22B-400 接线方式: 2, 3, 4

联系人: 闫慧
电话: 021-68586283
电子邮箱: yanhu@sh-liangxin.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-10-30
自我声明地点: 上海
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。