

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020970307009299



上海良信电器股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

上海良信电器股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：上海良信电器股份有限公司
生产者地址：上海市浦东新区申江南路2000号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：良信电器（海盐）有限公司
生产企业地址：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路1799号

联系人：闫慧
电话：021-68586283
电子邮箱：yanhu@sh-liangxin.com
指定签字人：

自我声明时间：2023-10-30
自我声明地点：上海
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970307009299

产品系列、型号、规格:

N D M 2-630C ,N D M 2-630L ,N D M 2-630M ,N D M 2-630H ,N D M 2-630,N D M 2N -630C ,N D M 2N -630L ,N D M 2N -630M ,N D M 2N -630H ,N D M 2N -630,N D M 2T -630C ,N D M 2T -630L ,N D M 2T -630M ,N D M 2T -630H ,N D M 2T -630,N D M 2Z -630,N D M 2ZB-630;规格详见附件页

联系人: 闫慧
电话: 021-68586283
电子邮箱: yanhu@sh-liangxin.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-10-30
自我声明地点: 上海
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970307009299

产品系列、型号、规格(附件):

NDM2Z-630, NDM2-630C, NDM2-630L, NDM2-630M, NDM2-630H, NDM2-630,
NDM2N-630C, NDM2N-630L, NDM2N-630M, NDM2N-630H, NDM2N-630,
NDM2T-630C, NDM2T-630L, NDM2T-630M, NDM2T-630H, NDM2T-630, NDM2ZB-630;
Ui: 1000V; Uimp: 8kV;
Ue:
DC250V(NDM2Z-630, NDM2ZB-630), AC400V/415V(NDM2-630C, NDM2-630L, NDM2-
630M, NDM2-630H, NDM2-630, NDM2N-630C, NDM2N-630L, NDM2N-630M, NDM2N-
630H, NDM2N-630, NDM2T-630C, NDM2T-630L, NDM2T-630M, NDM2T-630H, NDM2T-
630), AC500V, AC690V(NDM2-630M, NDM2N-630M, NDM2T-630M)
In: 400A, 500A, 630A;
NDM2-630C, NDM2N-630C, NDM2T-630C: Icu: 35kA(AC400V/415V), Ics: 75%Icu;
NDM2-630L, NDM2N-630L, NDM2T-630L: Icu: 50kA(AC400V/415V), Ics: 75%Icu;
NDM2-630M, NDM2N-630M, NDM2T-630M:
Icu: 65kA(AC400V/415V), 20kA(AC690V), Ics: 75%Icu; Icu: 30kA(AC500V), Ics: 100%Icu;
NDM2-630, NDM2N-630, NDM2T-630: Icu: 65kA(AC400V/415V), Ics: 75%Icu;
NDM2-630H, NDM2N-630H, NDM2T-630H: Icu: 100kA(AC400V/415V), Ics: 75%Icu;
NDM2Z-630: Icu: 50kA(DC250V 二极串), Ics: 100%Icu;
NDM2ZB-630: Icu: 50kA(DC250V 二极串), 75kA(DC250V 三极串), Ics: 100%Icu;
Icw: 8kA/0.1s(仅 NDM2ZB-630);
过电流脱扣器类型: 热磁式;
选择性类别: A 类; 适用频率: 50/60Hz;
极数: 3P(NDM2-630L, NDM2-630M, NDM2-630C, NDM2-630H, NDM2N-630C,
NDM2N-630L, NDM2N-630M, NDM2N-630H, NDM2T-630C, NDM2T-630L,
NDM2T-630M, NDM2T-630H), 4P(NDM2-630, NDM2N-630, NDM2T-630);
配用的辅助触头及报警触头:
Ui: 630V; Uimp: 2kV; Ith: 6A;
AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A;
带电子电路的附件名称: 电动操作机构
附件额定电源电压: Ua: AC230V.

联系人: 闫慧
电话: 021-68586283
电子邮箱: yanhu@sh-liangxin.com
指定签字人:


自我声明时间: 2023-10-30
自我声明地点: 上海
生产者签章:

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970307009299

产品系列、型号、规格(附件):



联系人: 闫慧
电话: 021-68586283
电子邮箱: yanhu@sh-liangxin.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-10-30
自我声明地点: 上海
生产者签章: