

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020970307003054

上海良信电器股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

上海良信电器股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：上海良信电器股份有限公司
生产者地址：上海市浦东新区申江南路2000号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：NDM 3-400, NDM 3Z-400, NDM 3ZB-400, NDM 3N-400；型号及规格详见附件页
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：良信电器（海盐）有限公司
生产企业地址：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路1799号

联系人：闫慧
电话：021-68586283
电子邮箱：yanhu@sh-liangxin.com
指定签字人：

自我声明时间：2023-10-30
自我声明地点：上海
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970307003054

产品系列、型号、规格(本自我声明基于强制性产品认证证书2011010307475427转换, 以下内容同原证书附件):

NDM3-400, NDM3Z-400, NDM3ZB-400, NDM3N-400
(交流 3P 产品型号: NDM3-400C, NDM3-400L, NDM3-400M, NDM3-400H,
NDM3N-400C, NDM3N-400L, NDM3N-400M, NDM3N-400H;
交流 4P 产品型号: NDM3-400, NDM3N-400;
直流产品型号: NDM3ZB-400M, NDM3ZB-400H, NDM3Z-400, NDM3Z-400S)
Ui: 1000V; Uimp: 8kV;
Ue: AC380/400/415V (NDM3-400C, NDM3N-400C, 3P; NDM3-400L, NDM3N-400L, 3P;
NDM3-400M, NDM3N-400M, 3P; NDM3-400, NDM3N-400, 4P; NDM3-400H, NDM3N-
400H, 3P), AC500V (NDM3-400M, NDM3N-400M, 3P; NDM3-400, NDM3N-400, 4P),
AC660/690V (NDM3-400M, NDM3N-400M, 3P; NDM3-400, NDM3N-400, 4P);
DC500V, DC690V (NDM3Z-400, 3P 外形),
DC750V (NDM3Z-400, 3P 外形),
DC1000V (NDM3Z-400, NDM3Z-400S, 4P 外形),
DC250V (NDM3ZB-400M, NDM3ZB-400H, 3P 外形);
In: 225A, 250A, 315A, 350A, 400A;
Ics:
AC380/400/415V: 36kA (NDM3-400C, NDM3N-400C, 3P);
50kA (NDM3-400L, NDM3N-400L, 3P);
70kA (NDM3-400M, NDM3N-400M, 3P; NDM3-400, NDM3N-400, 4P);
75kA (NDM3-400H, NDM3N-400H, 3P);
AC500V: 50kA (NDM3-400M, NDM3N-400M, 3P; NDM3-400, NDM3N-400, 4P);
AC660/690V: 15kA (NDM3-400M, NDM3N-400M, 3P; NDM3-400, NDM3N-400, 4P);
DC250V: 40kA (NDM3ZB-400M, 3P 外形), 52.5kA (NDM3ZB-400H, 3P 外形);
DC500V: 35kA (NDM3Z-400, 3P 外形);
DC690V: 8kA (NDM3Z-400, 3P 外形);
DC750V: 40kA (NDM3Z-400, 3P 外形);
DC1000V: 25kA (NDM3Z-400S, 4P 外形), 40kA (NDM3Z-400, 4P 外形);
Icu:
AC380/400/415V: 36kA (NDM3-400C, NDM3N-400C, 3P);
50kA (NDM3-400L, NDM3N-400L, 3P);

联系人: 闫慧
电话: 021-68586283
电子邮箱: yanhu@sh-liangxin.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-10-30
自我声明地点: 上海
生产者签章:

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970307003054

产品系列、型号、规格(本自我声明基于强制性产品认证证书2011010307475427转换, 以下内容同原证书附件):

70kA(NDM3-400M,NDM3N-400M,3P;NDM3-400,NDM3N-400,4P);
100kA(NDM3-400H,NDM3N-400H,3P);
AC500V:50kA(NDM3-400M,NDM3N-400M,3P;NDM3-400,NDM3N-400,4P);
AC660/690V:20kA(NDM3-400M,NDM3N-400M,3P;NDM3-400,NDM3N-400,4P);
DC250V:40kA(NDM3ZB-400M,3P 外形),70kA(NDM3ZB-400H,3P 外形);
DC500V:35kA(NDM3Z-400,3P 外形);
DC690V:8kA(NDM3Z-400,3P 外形);
DC750V:40kA(NDM3Z-400,3P 外形);
DC1000V:25kA(NDM3Z-400S,4P 外形);40kA(NDM3Z-400,4P 外形);
Icw:5kA/0.1s(仅 NDM3ZB-400M,NDM3ZB-400H);

过电流脱扣器类型:热磁式; 频率:50/60Hz;
选择性类别:A 类,B 类(仅 NDM3ZB-400M,NDM3ZB-400H);
极数:
3P(NDM3-400C,NDM3-400L,NDM3-400M,NDM3-400H,NDM3N-400C,NDM3N-400L,NDM3N-400M,NDM3N-400H),4P(NDM3-400,NDM3N-400);
配用的辅助触头(辅助触头:1NO1NC,2NO2NC;报警触头:1NO1NC);
Ui:400V;Uimp:2.5kV;Ith:3A;
AC-15:Ue/Ie:AC400V/0.4A;DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A;
带电子电路的附件名称:欠压脱扣器,电动操作机构;
带电子电路的附件型号:QT38-400(欠压脱扣器),DC1-400(电动操作机构);
附件额定电源电压:
QT38-400:Us:AC220/230V,AC380/400V;
DC1-400:Us:AC/DC220/230/240V,AC/DC380/400/415V, AC/DC 24V,AC/DC110V.

联系人: 闫慧
电话: 021-68586283
电子邮箱: yanhu@sh-liangxin.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-10-30
自我声明地点: 上海
生产者签章: