

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020970307005147

上海良信电器股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

上海良信电器股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：上海良信电器股份有限公司
生产者地址：上海市浦东新区申江南路2000号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：具有剩余电流保护的断路器
产品系列、型号、规格：NDM3(N)L-630(S)；参数详见附件页
依据的标准：GB 14048.2-2020
生产企业名称：良信电器（海盐）有限公司
生产企业地址：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路1799号

联系人：闫慧
电话：021-68586283
电子邮箱：yanhui@sh-liangxin.com
指定签字人：

自我声明时间：2023-10-26
自我声明地点：上海
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970307005147

产品系列、型号、规格(本自我声明基于强制性产品认证证书2012010307533464转换, 以下内容同原证书附件):

NDM3L-630, NDM3L-630S, NDM3NL-630, NDM3NL-630S.
Uimp: 8kV; Ui: 1000V;
Ue: AC380V/AC400V/AC415V;
In: 400A, 500A, 630A;
过电流脱扣器类型: 热磁式;
Ics: 52.5kA (NDM3L-630S, NDM3NL-630S);
70kA (NDM3L-630, NDM3NL-630);
Icu: 70kA (NDM3L-630S, NDM3L-630, NDM3NL-630S, NDM3NL-630);
 $I\Delta n$: 30mA (仅非延时型), 100mA, 300mA, 500mA, 1000mA (可调);
1A, 3A, 10A, 30A (可调);
额定剩余动作类型: AC型 (非延时型, 延时型)、A型 (非延时型, 延时型);

剩余电流脱扣器类型: 电子式;
剩余接通和分断能力 ($I\Delta m$): 25% Icu;
选择性类别: A类; 极数: 3P, 4P;
适用于隔离; 适用频率: 50/60Hz;
配用的辅助触头 1NO1NC/2对; 报警触头: 1NO1NC;
约定发热电流 (I_{th}): 3A;
Ue/Ie: AC-15 AC400V/1.5A, DC-13 DC220V/0.15A;
符合附录N的电子附件:
电动操作机构: NDM3-800: Us: AC220/230V, AC380/400V 50Hz;
欠压脱扣器: QT38-800: Us: AC220/230V, AC380/400V 50Hz;

联系人: 闫慧
电话: 021-68586283
电子邮箱: yanhui@sh-liangxin.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-10-26
自我声明地点: 上海
生产者签章: