



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

型式试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐其他:




报告编号: 03601-A/Z-23B0378-S

产品名称: 电子式过载继电器

型 号: NDR3E-95

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 电子式过载继电器 型号: NDR3E-95 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2023-09-22 完成日期: /	委托人: 上海良信电器股份有限公司 委托人地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产者: 上海良信电器股份有限公司 生产者地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产企业: 良信电器(海盐)有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市海盐县西塘 桥街道场前路 1799 号						
试验结论: 依据 GB/T14048.4-2020 检验合格							
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NDR3E-95 Ui:690V;Uimp:6kV; Ue:AC220V/230V,AC380V/400V,AC660V/690V; Ie:40~110A; 脱扣级别:10,20; 极数:3P;防护等级:IP20(接线侧除外); 配用的辅助触头: 1NO1NC;Ith:3A;Uimp:4kV; Ui:230V(NDR3E-9511/0/...),400V(NDR3E-9511/1/...); NDR3E-9511/0/...:AC-15:Ue/Ie:AC230V/0.75A;DC-13:Ue/Ie:DC230V/0.1A; NDR3E-9511/1/...:AC-15:Ue/Ie:AC400V/0.47A;DC-13:Ue/Ie:DC230V/0.1A							
主检: 方 刚 签名:  日期: 2023-10-18	 (检测机构名称、盖章) 2023年10月18日						
审核: 陆维导 签名:  日期: 2023-10-18							
签发: 韩美丽 签名:  日期: 2023-10-18							
备 注: 1. 变更情况: <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号和名称</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 生产企业搬迁</td> <td>生产企业名称: 上海良信电器股份有限公司; 生产企业地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号</td> <td>生产企业名称: 良信电器(海盐)有限公司; 生产企业地址: 浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号</td> </tr> </tbody> </table>		序号和名称	变更前	变更后	1. 生产企业搬迁	生产企业名称: 上海良信电器股份有限公司; 生产企业地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号	生产企业名称: 良信电器(海盐)有限公司; 生产企业地址: 浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号
序号和名称	变更前	变更后					
1. 生产企业搬迁	生产企业名称: 上海良信电器股份有限公司; 生产企业地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号	生产企业名称: 良信电器(海盐)有限公司; 生产企业地址: 浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号					
2. 原认可报告编号: 03601-A-21B1223-S; 3. 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4. 原 CQC 证书编号: CQC20012263634; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。							

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	03601- A/Z-23B0378-S
首页	√	1	03601- A/Z -23B0378-S
报告的组成	√	1	03601- A/Z -23B0378-S
安全型式试验报告	√	11	03601- A/Z -23B0378-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

判定： P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

检验项目汇总表

序号	检 验 项 目	依据标准条款	检验结果
1/01	温升	9.3.3.3	见报告 03601-A-21B1223-S
02	动作条件及动作范围	9.3.3.2	
03	介电性能(工频耐压)	9.3.3.4	
04	介电性能(冲击耐压)	9.3.3.4	
05	电气间隙和爬电距离	8.1.4	
3/06	预期电流“r”试验(type 2)	9.3.4.2.2	见报告 03601-A-21B1223-S
07	额定限制短路电流 I _q 试验	9.3.4.2.3	
5/08	接线端子机械性能	GB/T 14048.1 8.2.4	见报告 03601-A-21B1223-S
09	耐湿热性能	GB/T 14048.1 附录 K	见报告 03601-A-21B1223-S
10	耐非正常热和着火危险	GB/T 14048.1 8.2.1.1	见报告 03601-A-21B1223-S
11	外壳防护等级	GB/T 14048.1 附录 C	见报告 03601-A-21B1223-S
12	静电放电抗扰度	9.4.2.2	见报告 03601-A-21B1223-S
13	射频电磁场辐射抗扰度	9.4.2.3	见报告 03601-A-21B1223-S
14	电快速瞬变脉冲群抗扰度	9.4.2.5	见报告 03601-A-21B1223-S
15	浪涌抗扰度	9.4.2.6	见报告 03601-A-21B1223-S
16	射频传导发射	9.4.3.1	见报告 03601-A-21B1223-S
17	射频幅射发射	9.4.3.2	见报告 03601-A-21B1223-S
18	动作条件及动作范围验证	9.3.6.2	见报告 03601-A-21B1223-S
19	电流不平衡继电器的动作极限值	GB/T14048.1 T.6.3	见报告 03601-A-21B1223-S
20	辅助触头非正常条件下接通和分断能力试验	GB/T 14048.5 8.3.3.5.4	见报告 03601-A-21B1223-S
21	试后介电性能校核	GB/T 14048.5 8.3.3.5.6b	见报告 03601-A-21B1223-S
22	辅助触头正常条件下接通和分断能力试验	GB/T 14048.5 8.3.3.5.3	见报告 03601-A-21B1223-S
23	试后介电性能校核	GB/T 14048.5 8.3.3.5.6b	见报告 03601-A-21B1223-S
24	辅助触头的额定限制短路电流试验	GB/T 14048.5 8.3.4	见报告 03601-A-21B1223-S
25	试后介电性能校核	GB/T 14048.5 8.3.4.4b	见报告 03601-A-21B1223-S
	以下空白		

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效；
未经许可本报告不得部分复制；
对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构：苏州电器科学研究院股份有限公司

地 址：苏州新区滨河路永和街 7 号

邮政编码：215011

电 话：（0512）68252753 68253179

传 真：（0512）68081686

E-mail: eservice@eeti.cn