



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

型式试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 其他:

报告编号: 03601-A/Z-23B0377-S

产品名称: 接触器式继电器

型 号: NDJ3-50, NDJ3-41, NDJ3-32,
NDJ3ZE-50, NDJ3ZE-41, NDJ3ZE-32

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 接触器式继电器 型 号: NDJ3-50, NDJ3-41, NDJ3-32, NDJ3ZE-50, NDJ3ZE-41, NDJ3ZE-32 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2023-09-22 完成日期: /	委托人: 上海良信电器股份有限公司 委托人地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产者: 上海良信电器股份有限公司 生产者地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产企业: 良信电器(海盐)有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NDJ3-50, NDJ3-41, NDJ3-32, NDJ3ZE-50, NDJ3ZE-41, NDJ3ZE-32 Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ith: 10A; AC-15: Ue/le: AC380V/2.4A, AC400V/2.4A, AC415V/2.4A; DC-13: Ue/le: DC250V/0.3A; 防护等级: IP20(工作面).	
主检: 方 刚 签名:  日期: 2023-10-18	 (检测机构名称、盖章) 2023 年 10 月 18 日
审核: 任 翔 签名:  日期: 2023-10-18	
签发: 韩美丽 签名:  日期: 2023-10-18	
备注: 1. 变更情况: 见附页 2. 原 CQC 认可报告编号: 03601-A-22B0699-S; 3. 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4. 原 CQC 证书编号: CQC2017010305015072; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	

附页

变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1. 生产企业搬迁	生产企业名称: 上海良信电器股份有限公司; 生产企业地址: 上海市浦东新区申江南路2000号	生产企业名称: 良信电器(海盐)有限公司; 生产企业地址: 浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路1799号
2. 触头供应商更名		
3. 铁芯供应商更名		
4. 弹簧型号更名		

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	03601-A/Z-23B0377-S
首页	√	2	03601-A/Z-23B0377-S
报告组成	√	1	03601-A/Z-23B0377-S
安全型式试验报告	√	8	03601-A/Z-23B0377-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

检验项目汇总表

[illegible]

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效;

未经许可本报告不得部分复制;

对本报告如有异议,请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司

地 址: 苏州新区滨河路永和街 7 号

邮政编码: 215011

电 话: (0512) 68252753 68253179

传 真: (0512) 68081686

E-mail: eservice@eeti.cn