



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

型式试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐其他

申请编号: 23ZAS01P04D31-40316

(任务编号)

产品名称: 家用及类似用途接触器

型号: NDC2J-16、NDC2J-20、NDC2J-25

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



试验报告		
样品名称: 家用及类似用途接触器 型 号: NDC2J-16, NDC2J-20,NDC2J-25 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2023-09-08 完成日期: 2023-10-12		委托人: 上海良信电器股份有限公司 委托人地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产者: 上海良信电器股份有限公司 生产者地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产企业: 良信电器(海盐)有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市海盐县西 塘桥街道场前路 1799 号
试验依据标准: GB/T17885-2016《家用及类似用途机电式接触器》		
试验结论: 合 格		
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见附页 1		
主检: 袁 璇 日期: 2023.10.12		
审核: 冯 林 日期: 2023.10.12		
签发: 左 晓 丽 日期: 2023.10.12		
备注:		
变更项目	变更前	变更后
变更内容	见附页2	见附页2
原证书编号	2020970304002568	
原测试报告编号	00901-A2018CCC0304-2877997	
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	

附页 1:

NDC2J-16,NDC2J-20,NDC2J-25

Ith:25A

NDC2J-16:

AC-7a:Ue/Ie:AC250V/16A(1P/2P),AC400V/16A(3P/4P);

AC-7b:Ue/Ie:AC250V/6A(1P/2P),AC400V/6A(3P/4P);

NDC2J-20:

AC-7a:Ue/Ie:AC250V/20A(1P/2P),AC400V/20A(3P/4P);

AC-7b:Ue/Ie:AC250V/7A(1P/2P),AC400V/7A(3P/4P);

NDC2J-25:

AC-7a:Ue/Ie:AC250V/25A(1P/2P),AC400V/25A(3P/4P);

AC-7b:Ue/Ie:AC250V/8.5A(1P/2P),AC400V/8.5A(3P/4P);

使用类别:AC-7a,AC-7b;

极数:1P,2P,3P,4P;

Us:AC220/240V,50/60Hz;

外壳防护等级:IP20

附页 2:

变更项目	变更前	变更后
产品生产企业（生产厂）名称及其地址变更	上海良信电器股份有限公司 上海市浦东新区申江南路2000号	良信电器（海盐）有限公司 浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路1799号
安全件触头制造商（生产厂）变更		
安全件线圈制造商（生产厂）删减		
安全件弹簧（主触头弹簧和反力弹簧）制造商（生产厂）删减		
产品型号解释变更（第①位）	“Nader”牌低压电器	企业代号

检验项目汇总表

序号	检 验 项 目	依据标准条款	检验结果
A/1	温升试验	9.3.3.3	见报告 C009-A2012CCC 0304-1407612
2	动作特性试验	9.3.3.2	
3	接通分断能力	9.3.3.5	
B/4	介电性能	9.3.3.4	见报告 00901-A2016CCC 0304-2465032
5	约定操作性能试验	9.3.3.6	见报告 C009-A2012CCC 0304-1407612
C/6	耐湿热性能试验	9.2.2.2	
7	耐受过载电流能力试验	9.3.5	
8	抗锈性试验	9.2.2.5	
D/9	标准耐久性试验	9.2.7	
10	耐撞击试验	9.2.6	
11	电气间隙和爬电距离	9.3.3.4	
E/12	接线端子的机械性能试验	9.2.5	
13	耐热性能试验	9.2.2.3	
14	抗非正常热和着火试验	9.2.2.4	
15	相比漏电起痕指数 (CTI) 试验	9.2.2.6	
F/16	耐老化性试验	9.2.2.1	
17	外壳防护等级	9.2.4	
G/18	短路条件下的性能	9.3.4	
	以下空白		

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效；
未经许可本报告不得部分复制；
对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构：上海电器设备检测所有限公司

地址：上海市武宁路 505 号

邮政编码：200063

电话：（021）62579429

传 真：021-62433250

E-MAIL: TILVA@TILVA.com