



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

型式试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐其他

申请编号： 23ZAS01P04D31-40437

(任务编号)

产品名称： 剩余电流动作断路器

型 号： NDB2LE-63

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 剩余电流动作断路器 型 号: NDB2LE-63 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2023-09-22 完成日期: 2023-11-02	委托人: 上海良信电器股份有限公司 委托人地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产者: 上海良信电器股份有限公司 生产者地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产企业: 良信电器(海盐)有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市海盐县西塘 桥街道场前路 1799 号
--	--

试验结论: 依据 GB/T 16917.1-2014, GB/T 16917.22-2008 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
见附页。

主检: 张晟晖 日期: 2023.11.02

审核: 张林 日期: 2023.11.02

签发: 张丽 日期: 2023.11.02



备注:

变更项目	变更前	变更后
产品生产企业名称及 地址变更	上海良信电器股份有限公司 上海市浦东新区申江南路 2000 号	良信电器(海盐)有限公司 浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号
产品型号的解释优化	ND: "Nader" 牌低压电器	ND: 企业代号
安全件一览表静触头 供应商更名		
安全件一览表灭弧装 置供应商更名		
原证书编号	CQC2005010307167638	
原测试报告编号	00901-V2022CQC107502-921677	
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	

附页:

NDB2LE-63

Uimp: 4kV;

Ui: 440V;

Ue: AC230/240V(1P+N(带 1 个保护极, N 极常通),2P),

AC380/AC400/415V(3P,3P+N(带 3 个保护极, N 极可开闭),4P);

In: 1A, 2A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;

瞬时脱扣类型: B 型, C 型, D 型;

I Δ n: 30mA, 50mA, 100mA, 300mA;

额定剩余动作类型: A 型, AC 型;

额定剩余动作类型: 电子式;

I Δ m: 630A;

Ics: 7.5kA;

Icn: 10kA;

极数: 1P+N(带 1 个保护极, N 极常通), 2P, 3P, 3P+N(带 3 个保护极, N 极可开闭), 4P;

1P+N(带 1 个保护极, N 极常通)不适用于隔离; 2P, 3P, 3P+N(带 3 个保护极, N 极可开闭), 4P 适用于隔离;

适用频率: 50/60Hz

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面		1	23ZAS01P04D31-40437
首页		2	23ZAS01P04D31-40437
报告组成		1	23ZAS01P04D31-40437
安全型式试验报告		12	23ZAS01P04D31-40437
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底		1	

本报告由表中划 的所有内容组成.

判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

检验项目汇总表

顺序号/序号	检 验 项 目	依据标准条款	检验结果
A1/1	标志试验	6	见报告: 00901-A2015CCC0307-2007340
2	一般要求	8.1.1	见报告: C009-A2004CCC0307-205138
3	机械结构检查	8.1.2	见报告: 00901-A2015CCC0307-2007340
4	标志的耐久性试验	9.3	见报告: C009-A2004CCC0307-205138
5	电气间隙和爬电距离	8.1.3	见报告: 00901-A2015CCC0307-2007340
6	验证自由脱扣机构	9.11	见报告:
7	螺钉、载流部件和连接的可靠性试验	9.4	C009-A2004CCC0307-205138
8	连接外部导体接线端子的可靠性试验	9.5	见报告: 00901-A2015CCC0307-2007340
9	防电击保护试验	9.6	见报告: C009-A2004CCC0307-205138
10	耐热试验	9.14	见报告: 00901-A2015CCC0307-2007340
11	防锈试验	9.25	
A2/12	耐异常发热和耐燃试验	9.15	
B/13	在正常条件下, 验证断开触头绝缘和基本绝缘耐冲击电压能力	9.7.7.4	
14	验证跨接基本绝缘的元器件的性能	9.7.7.5	见报告: C009-A2004CCC0307-205138
15	耐潮湿性能	9.7.1	
16	主电路的绝缘电阻试验	9.7.2	
17	主电路的介电强度试验	9.7.3	
18	用冲击耐受电压验证电气间隙试验	9.7.7.2	
19	连接到主电路的控制电路承受直流高压的能力	9.7.6	见报告:
20	温升试验	9.8	00901-A2015CCC0307-2007340
21	40℃温度试验	9.22.2	见报告: C009-A2004CCC0307-205138
22	验证电子元件抗老化性能	9.23	见报告: 00901-A2015CCC0307-2007340

检验项目汇总表

顺序号/序号	检 验 项 目	依据标准条款	检验结果
C1/23	验证机械和电气寿命	9.10	见报告: 00901-A2015CCC0307-2007340
24	在低短路电流下试验	9.12.11.2.1	
C2/25	验证 RCBO 在 IT 系统的适用性的短路试验	9.12.11.2.2	
D0+D1/26	在剩余电流条件下的动作特性	9.9.1	见报告: 00901-V2022CQC107502-921677
27	验证辅助电源故障时的工作状况	9.17	
28	验证冲击电压产生的浪涌电流作用下 RCBO 的性能	9.19	
29	验证剩余电流包含有直流分量时的正确动作	9.21	
30	验证额定剩余接通和分断能力 (I _{Δm})	9.12.13	
31	验证试验装置在额定电压极限值时的动作性能	9.16	见报告: 00901-A2015CCC0307-2007340
D0+D1/32	在剩余电流条件下的动作特性	9.9.1	
33	验证辅助电源故障时的工作状况	9.17	
34	验证冲击电压产生的浪涌电流作用下 RCBO 的性能	9.19	
35	验证额定剩余接通和分断能力 (I _{Δm})	9.12.13	
36	验证试验装置在额定电压极限值时的动作性能	9.16	见报告: 00901-V2022CQC107502-921677
D0/37	在剩余电流条件下的动作特性	9.9.1	
E0+E1/38	在过电流条件下, 验证动作特性	9.9.2	见报告: 00901-A2015CCC0307-2007340
39	验证耐机械振动和撞击	9.13	见报告: C009-A2004CCC0307-205138
40	在 1500A 电流下试验	9.12.11.3	见报告: 00901-A2015CCC0307-2007340
E0/41	在过电流条件下, 验证动作特性	9.9.2	
F0/42	运行短路能力 (I _{cs}) 试验	9.12.11.4b	
F1/43	额定短路能力 (I _{cn}) 试验	9.12.11.4c	见报告: C009-A2004CCC0307-205138
G/44	气候试验	9.22.1	
H/45	ms 和 μs 级的单向传导脉冲	GB/T 18499 T.2.3	见报告: 00901-A2015CCC0307-2007340
I/46	传导正弦波电压或电流	GB/T 18499 T.2.1	见报告: 00901-A2014CCC0307-1771248
47	快速瞬变(脉冲群)共模	GB/T 18499 T.2.2	见报告: 00901-A2015CCC0307-2007340
J/48	低于 150kHz 频率范围内的共模传导骚扰	GB/T 18499 T.2.6	见报告: 00901-A2015CCC0307-2007340

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效;
未经许可本报告不得部分复制;
对本报告如有异议, 请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司

地 址: 上海市武宁路 505 号

邮政编码: 200063

电 话: (021) 62579429

传 真: 021-62433250

E-mail: TILVA@TILVA.com