



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

型式试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐其他:


报告编号: 03601-A/Z-23B0441-S

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: NDB3-100

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 塑料外壳式断路器 型 号: NDB3-100 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2023-10-20 完成日期: /	委托人: 上海良信电器股份有限公司 委托人地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产者: 上海良信电器股份有限公司 生产者地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产企业: 良信电器(海盐)有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NDB3-100 Ui:400V;Uimp:4kV;Ue:DC80V; In:2P 并联:100A,110A,120A,125A,130A,140A,150A,160A,170A,175A,180A,190A,200A; 3P 并联:175A,200A,210A,220A,225A,230A,240A,250A,260A,270A,280A,290A,300A; 4P 并联:275A,300A,310A,315A,320A,330A,340A,350A,400A; lcs=lcu:7.5kA; 过电流脱扣器类型:液压电磁式;选择性类别:A 类; 接线方式:2P 并联,3P 并联,4P 并联,接线图见特殊结构说明; 配用的辅助触头: 辅助触头:1NO1NC,报警触头:1NO1NC; Ui:250V;Uimp:2.5kV;lth:5A; AC-12:Ue/Ie:AC250V/5A.	
主检: 方 刚 签名:  日期: 2023-11-03	 (检测机构名称、盖章) 2023 年 11 月 03 日
审核: 任 翔 签名:  日期: 2023-11-03	
签发: 韩美丽 签名:  日期: 2023-11-03	
备注: 1.变更情况: 见附页; 2.原认可报告编号: 03601-A/Z-21B0421-S; 3.出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原证书编号: 2020970307009092; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效; 6.本 CCC 产品认证试验报告依据 CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明; 7.此自我声明与 V2023CQC107502-1112627 同时申请,且产品一致。因此,该报告的试验数据均来源于 CQC 产品认证申请编号 V2023CQC107502-1112627 中的相关内容。	

附页：

变更情况：

序号和名称	变更前	变更后
1.生产企业	上海良信电器股份有限公司 上海市浦东新区申江南路2000号	良信电器（海盐）有限公司 浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场 前路1799号
2.型号解释第一位	企业代号:ND:”Nader”牌低压电器	企业代号:ND
3.转轴及主触头弹簧 牌号	1Cr18Ni9	12Cr18Ni9
4.转轴供应商厂名		
5.动静主触头供应商		

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	03601-A-23B0441-S
首页	√	2	03601-A-23B0441-S
报告组成	√	1	03601-A-23B0441-S
安全型式试验报告	√	11	03601-A-23B0441-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定：
- P 试验结果符合要求
 - F 试验结果不符合要求
 - N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

试验项目汇总表

[illegible]

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效

未经许可本报告不得部分复制

对报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出

检测机构：苏州电器科学研究院股份有限公司

地 址：苏州新区滨河路永和街 7 号

邮政编码：215011

电 话：（0512）68252753 68253179

传 真：（0512）68081686

E-MAIL: eservice@eeti.cn