



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

型式试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他：

委托编号：(2023)MJL-DQC1334-1

产品名称：塑料外壳式断路器

型号：NDM3-125C、NDM3-125L、NDM3N-125C、
NDM3N-125L、NDM3T-125C、NDM3T-125L、
NDM5N-63C、NDM5N-63N、NDM5N-125EC、
NDM5N-125EN

检测机构：福建省产品质量检验研究院



样品名称: 塑料外壳式断路器 型号: NDM3-125C 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 送样 收样日期: 2023-09-26 完成日期: 2023-10-18	委托人: 上海良信电器股份有限公司 委托人地址: 上海市浦东新区申江南路2000号 生产者: 上海良信电器股份有限公司 生产者地址: 上海市浦东新区申江南路2000号 生产企业: 良信电器(海盐)有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路1799号
试验结论: 依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NDM3-125C、NDM3-125L、NDM3N-125C、NDM3N-125L、 NDM3T-125C、NDM3T-125L、NDM5N-63C、NDM5N-63N、 NDM5N-125EC、NDM5N-125EN; Ue: AC380/400/415V、AC500V、AC660/690V; Ui: 1000V; Uimp: 8kV; 过电流脱扣器类型: 热磁式; In: 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A; NDM3-125C、NDM3-125L、NDM3N-125C、NDM3N-125L、 NDM3T-125C、NDM3T-125L: AC380/400/415V: C 型: Ics: 40kA; Icu: 40kA; L 型: Ics: 40kA; Icu: 50kA; AC500V: C 型: Ics: 12kA; Icu: 15kA; L 型: Ics: 12kA; Icu: 15kA; AC660/690V: C 型: Ics: 10kA; Icu: 12kA; L 型: Ics: 10kA; Icu: 12kA; NDM5N-63、NDM5N-125E: Ics: AC380/400/415V: C 型: 36kA; N 型: 36kA; Icu: AC380/400/415V: C 型: 36kA; N 型: 50kA; 使用类别: A 类; 极数: 3P, 3P+N, 4P, 适用于隔离用; 电动操作机构: Ui: 400V, Uimp: 2.5kV, Us: AC230V、AC400V; 分励脱扣器: Ui: 400V, Uimp: 4kV; Us: AC230V、AC400、DC220V、 DC24V; 欠压脱扣器: Ui: 400V, Uimp: 4kV; Us: AC230V、AC400V; 辅助触头: Ui: 400V, Uimp: 4kV; Ith: 3A, AC-15: 0.3A/AC250V; DC-13: 0.15A/DC220V	
主检: 江志杰 日期: 2023-10-18	 福建省产品质量检验研究院 检验检测专用章 2023年10月19日 (2)
审核: 陈圣杰 日期: 2023-10-19	
签发: 日期: 2023-10-19	
备注: (详见附页)	

备注：

1.变更情况：

序号	变更项目	变更前	变更后
1	生产企业及地址变更	上海良信电器股份有限公司 /上海市浦东新区申江南路 2000 号	良信电器（海盐）有限公司 /浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场 前 路 1799 号
2	安全件供应商名称变更		
3	安全件供应商名称变更		
4	安全件供应商名称变更		
5	安全件供应商名称变更		

- 2.最近一次原认可报告编号(申请编号)：02501-22DQ0796-1；
- 3.最近一次出具原试验报告的检测单位：福建省产品质量检验研究院；
- 4.原证书编号：2022960307000267；
- 5.示波图编号原则：S(试验波)，Y(预期波)，E(EMC 波形)；D(50kA 系统)，X(10kA 系统)，S(寿命系统)，N (120kA 系统)，Z(综合系统)，F(辅助触头系统)，RE(辐射发射)，CE(传导发射)，HA(谐波) ，SZ(直流寿命系统)，NZ(直流短路系统)，ZZ(直流综合系统)；
- 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-23DQ1334-1
首页	√	1	02501-23DQ1334-1
报告组成	√	1	02501-23DQ1334-1
安全型式试验报告	√	8	02501-23DQ1334-1-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定： P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

试验项目汇总表

[illegible]

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效；

未经许可本报告不得部分复制；

对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构：福建省产品质量检验研究院

地 址：福建省福州市鼓楼区洪山镇双凤路 6 号(总部)

福建省福州市马尾经济开发区葆桢路 101 号(马尾基地)

邮政编码：350002

电 话：(0591)83713982 83762052

传 真：(0591)83753797 83710867

E-mail: dq@fcii.net