



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

型式试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐其他:



申请编号: 03601-A/Z-23B0316-S
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: NDC1-630,NDC1-6304,
NDC1N-630,NDC1N-6304,
NDC1M-6304,NDC1M-630,
NDC1MN-6304,NDC1MN-630

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 交流接触器 型号: 见上报表 商标: / 样品数量: 3 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2023-09-15 完成日期: 2023-09-23	委托人: 上海良信电器股份有限公司 委托人地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产者: 上海良信电器股份有限公司 生产者地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产企业: 良信电器(海盐)有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NDC1-630,NDC1-6304,NDC1N-630,NDC1N-6304,NDC1M-6304,NDC1M-630,NDC1MN-6304,NDC1MN-630 Ui:1250V;Uimp:12kV; Ith:1000A; NDC1-630,NDC1-6304,NDC1M-6304,NDC1M-630: AC-1:Ue:AC660V/690V,AC1000V,AC1140V;Ie:1000A; AC-3:Ue:AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V,AC660V/690V;Ie:630A/630A/460A; NDC1N-630,NDC1N-6304,NDC1MN-6304,NDC1MN-630: AC-4:AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V,AC660V/690V;Ie:188A/188A/170A; Us:AC110V,AC220V,AC230V,AC380V,50/60Hz; DC110V,DC220V;AC/DC48V~132V,AC/DC100V~250V; 极数:3P,4P; 配用的辅助触头(外置):(NF1:4NO,3NO1NC,2NO2NC,1NO3NC,4NC,2NO,1NO1NC,2NC) Ui:690V;Uimp:8kV;Ith:10A; AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.95A; DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A.	
主检: 方 刚 签名:  日期: 2023-11-01	
审核: 姜 鑫 签名:  日期: 2023-11-01	
签发: 韩美丽 签名:  日期: 2023-11-01	
备注: 1.变更情况: 见附页; 2.原认可报告编号: 03601-A/Z-21B1242-S; 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原证书编号: CQC2006010304175926; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效; 6.本 CCC 产品认证试验报告依据 CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明; 7.此自我声明与 V2023CQC107502-1105286 同时申请, 且产品一致。因此, 该报告的试验数据均来源于 CQC 产品认证申请编号 V2023CQC107502-1105286 中的相关内容。	

附页：

变更情况：

序号和名称	变更前	变更后
1. 生产厂名称地址变更	名称:上海良信电器股份有限公司; 地址:上海市浦东新区申江南路 2000 号;	名称:良信电器(海盐)有限公司; 地址:浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道 场前路 1799 号;
2. 增加产品型号规格	NDC1-630,NDC1-6304, NDC1N-630,NDC1N-6304	NDC1-630,NDC1-6304, NDC1N-630,NDC1N-6304, NDC1M-6304,NDC1M-630, NDC1MN-6304,NDC1MN-630
3. 增加电子组件板原理图	5LD.558.139.1 ~ 3	5LD.558.139.1 ~ 3; 8LD.559.0413;
4. 增加印刷板布置图	5LD.558.140.1 ~ 3	5LD.558.140.1 ~ 3; 8LD.559.0413;
5. 型号解释变更	①“Nader”牌低压电器; ②交流接触器代号; ③设计序号; ④可逆代号“N”,一般型无此代号; ⑤基本规格代号:415V 时,AC-3 下额定 工作电流 I_e :630A; ⑥极数:4—四极,3 极无标注;	① 企业代号 ; ②交流接触器代号; ③设计序号; ④ 空白:常规型;M:行业定制代号 ; ⑤空白:常规型;N:可逆代号; ⑥基本规格代号:415V 时,AC-3 下 I_e 值; ⑦极数:4 - 4 极,3 极无标注; ⑧ 客户特殊代码 ;
6. 安全件触头供应商更名		
7. 安全件灭弧罩灭弧栅 片供应商更正		
8. 安全件铁芯供应商变 更		
9. 安全件弹簧(主触头弹 簧及反力弹簧)减少供应 商		
10. 安全件电子组件板变 更		

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	03601-A/Z-23B0316-S
首页	√	2	03601-A/Z-23B0316-S
报告组成	√	1	03601-A/Z-23B0316-S
安全型式试验报告	√	24	03601-A/Z-23B0316-S
电磁兼容型式试验报告	√	/	/
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成.

判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

检验项目汇总表

[illegible]

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效;

未经许可本报告不得部分复制;

对本报告如有异议,请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司

地 址: 苏州新区滨河路永和街 7 号

邮政编码: 215011

电 话: (0512) 68252753 68253179

传 真: (0512) 68081686

E-mail: eservice@eeti.cn