



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

型式试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

委托编号: (2023)MJL-DQC0901

产品名称: 交流接触器

型号: NDC1-500、NDC1N-500、NDC1-5004、
NDC1N-5004、NDC1M-500、NDC1M-5004、
NDC1MN-500、NDC1MN-5004、NDC2-750R、
NDC1-1300、NDC1M-1300

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 交流接触器 型号: NDC1M-5004、NDC1MN-5004 商标: / 样品数量: 9 台 样品来源: 送样 收样日期: 2023-10-31 完成日期: 2023-11-10	委托人: 上海良信电器股份有限公司 委托人地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产者: 上海良信电器股份有限公司 生产者地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产企业: 良信电器(海盐)有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号	
试验结论: 依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格。		
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NDC1-500、NDC1N-500、NDC1-5004、NDC1N-5004、NDC1M-500、NDC1M-5004、NDC1MN-500、NDC1MN-5004、NDC2-750R、NDC1-1300、NDC1M-1300; Uimp: 12kV;Ui:1250V; Ith: 750A(NDC1-500、NDC1N-500、NDC1-5004、NDC1N-5004NDC2-750R); 700A(NDC1M-500、NDC1M-5004、NDC1MN-500、NDC1MN-5004); 1300A(NDC1-1300、NDC1M-1300); 使用类别: AC-3(NDC1-500、NDC1-5004、NDC1M-500、NDC1M-5004), AC-4(NDC1N-500、NDC1N-5004、NDC1MN-500、NDC1MN-5004), AC-1(NDC1-500、NDC1-5004、NDC2-750R、NDC1-1300、NDC1M-1300) : Ue:AC(220/230/240)V/(380/400/415)V/(660/690)V/1000V/1140V, NDC1-500、NDC1-5004: AC-1: Ie:750A(Ue:220/230/240V、380/400/415V、660/690V、1000V、1140V), AC-3: Ie:500A(220/230/240V、380/400/415V); 355A(660/690V); NDC1M-500、NDC1M-5004: AC-1: 700A(220/230/240V、380/400/415V、660/690V、1000V、1140V); AC-3: 500A(220/230/240V、380/400/415V)、355A(660/690V); NDC1N-500、NDC1N-5004、NDC1MN-500、NDC1MN-5004: AC-4: Ie:147A(220/230/240V、380/400/415V); 145A(660/690V), 3P, 4P; NDC2-750R: AC-1: Ie:750A(Ue:220/230/240V、380/400/415V、660/690V、1000V、1140V); 3P; NDC1-1300、NDC1M-1300: AC-1: Ie:1300A(Ue:220/230/240V、380/400/415V、660/690V、1000V、1140V); 3P; Us:AC36V, AC110V, AC220V, AC380V, 50/60Hz; DC48V、DC110V, DC220V; AC/DC48~132V, AC/DC100~250V; 配用的辅助触头 NF1(外置): Ith:10A, Ui: 690V; AC-15: 400V/0.95A、415V/0.95A、AC480V/0.5A; DC-13:230V/0.15A		
主检: 程康松	日期: 2023-11-10	 福建省产品质量检验研究院 2023 年 11 月 14 日
审核: 张明	日期: 2023-11-13	
签发: 王明	日期: 2023-11-14	

备注：

1.变更情况：

序号	变更项目	变更前	变更后
1	生产厂搬迁	上海良信电器股份有限公司 /上海市浦东新区申江南路 2000 号	良信电器(海盐)有限公司 /浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号
2	型号规格增加	NDC1-500、NDC1N-500、 NDC1-5004、NDC1N-5004、 NDC2-750R、NDC1-1300	NDC1-500、NDC1N-500、NDC1-5004、 NDC1N-5004、NDC1M-500、NDC1M-5004、 NDC1MN-500、NDC1MN-5004、NDC2-750R、 NDC1-1300、NDC1M-1300
3	触头材料增加		
4	触头尺寸增加		
5	供应商更名		
6.	辅助触头参数更正		

2.最近一次原认可报告编号：02501-21DQ0720；

3.最近一次出具原试验报告的检测单位：福建省产品质量检验研究院；

4.自我声明编号：2020970304002469；

5.示波图编号原则：S(试验波)，Y(预期波)，E(EMC 波形)；D(50kA 系统)，X(10kA 系统)，S(寿命系统)，N(120kA 系统)，Z(综合系统)，F(辅助触头系统)，RE(辐射发射)，CE(传导发射)，HA(谐波)，SZ(直流寿命系统)，NZ(直流短路系统)，ZZ(直流综合系统)；

6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-23DQ0901-1
首页	√	1	02501-23DQ0901-1
报告组成	√	1	02501-23DQ0901-1
安全型式试验报告	√	49	02501-23DQ0901-1-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定： P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效;

未经许可本报告不得部分复制;

对本报告如有异议,请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构: 福建省产品质量检验研究院

地 址: 福建省福州市鼓楼区洪山镇双凤路 6 号(总部)

福建省福州市马尾经济开发区葆桢路 101 号(马尾基地)

邮政编码: 350002

电 话: (0591)83713982 83762052

传 真: (0591)83753797 83710867

E-mail: dq@fcii.net