



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

型式试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

委托编号: (2023)MJL-DQC0903

产品名称: 交流接触器

型 号: NDC1-1350

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 交流接触器 型号: NDC1-1350 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 送样 收样日期: 2023-11-09 完成日期: 2023-11-13	委托人: 上海良信电器股份有限公司 委托人地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产者: 上海良信电器股份有限公司 生产者地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产企业: 良信电器(海盐)有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号
---	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:



NDC1-1350; Uimp:12kV; Ui:1250V; Ith:1350A;

Ue:AC(230/240/380/400/415/440/500/690/1000/1140)V;

Ie:1350A; 使用类别:AC-1;

Us: AC110V, AC220V, AC380V, 50/60Hz; DC220~250V; AC/DC100~250V;
极数:3P;

配用的辅助触头:Nf1, Ui:690V, Ith:10A, AC-15: 400V/0.95A、415V/0.95A、
AC480V/0.5A; DC-13:230V/0.15A

主检: 	日期: 2023-11-13	 福建省产品质量检验研究院 2023 年 11 月 15 日
审核: 	日期: 2023-11-14	
签发: 	日期: 2023-11-15	

备注: 1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	生产厂搬迁	上海良信电器股份有限公司 上海市浦东新区申江南路 2000 号	良信电器(海盐)有限公司 浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号
2	供应商名称变更		
3	辅助触头参数更正	证书号: CQC2005010304157890 AC-15:380V/0.95A; DC-13:220V/0.15A	证书号: CQC2019010304159163 AC-15: 400V/0.95A、415V/0.95A、 AC480V/0.5A; DC-13:230V/0.15A

2.最近一次原认可报告编号: 02501-21DQ3029;

3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4.自我声明编号: 2020970304002835;

5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-23DQ0903-1
首页	√	1	02501-23DQ0903-1
报告组成	√	1	02501-23DQ0903-1
安全型式试验报告	√	7	02501-23DQ0903-1-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定： P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

试验项目汇总表

序号	试 验 项 目	依据标准条款	试验结果
1/01	温升试验	9.3.3.3	见报告 02501-21DQ 3029
02	动作范围	9.3.3.2	
03	介电性能	9.3.3.4	
04	线圈功耗	9.3.3.2.1.2	
05	极阻抗	9.3.3.2.1.3	
2/06	接通和分断能力试验	9.3.3.5	见报告 02501-21DQ 3029
07	约定操作性能	9.3.3.6	
08	约定操作性能试验后的试验	F.7.3(N)	
3/09	预期电流“r”试验	9.3.4.2.1	见报告 02501-21DQ 3029
10	额定限制短路电流 I_q 试验	9.3.4.2.2	
4/11	耐受过载电流能力	9.3.5	见报告 02501-21DQ 3029
5/12	接线端子机械性能	8.1.8	见报告 02501-21DQ 3029
13	标志	6.2	见报告 02501-21DQ 3029
14	爬电距离的验证	GB/T14048.1 8.3.3.4.1.7)	
15	耐湿性能试验	GB/T14048.1 附录 K	
16	耐非正常热和着火危险	GB/T14048.1 中 8.2.1.1.1	见报告 02501-21DQ 3029
II -1(GB/T14048.5-2017)17	辅助触头的正常条件下接通与分断能力	8.3.3.5.3	见报告 02501-21DQ 3029
III(GB/T14048.5-2017)18	辅助触头的非正常条件下接通与分断能力	8.3.3.5.4	见报告 02501-21DQ 3029
IV(GB/T14048.5-2017)19	辅助触头的限制短路电流性能	8.3.4	见报告 02501-21DQ 3029
20	静电放电抗扰度	9.4.2.2	见报告 02501-21DQ 3029
21	射频电磁场辐射抗扰度	9.4.2.3	
22	射频场感应的传导骚扰抗扰度	9.4.2.4	
23	电快速瞬变脉冲群抗扰度	9.4.2.5	
24	浪涌抗扰度	9.4.2.6	
25	射频传导发射试验	9.4.3.1	
26	射频幅射发射试验	9.4.3.2	
	(以下空白)		

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效;

未经许可本报告不得部分复制;

对本报告如有异议,请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构: 福建省产品质量检验研究院

地 址: 福建省福州市鼓楼区洪山镇双凤路 6 号(总部)

福建省福州市马尾经济开发区葆桢路 101 号(马尾基地)

邮政编码: 350002

电 话: (0591)83713982 83762052

传 真: (0591)83753797 83710867

E-mail: dq@fcii.net