



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

型式试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

委托编号: (2023)MJL-DQC0902

产品名称: 交流接触器

型号: NDC1-2650、NDC1M-2650

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 交流接触器 型号: NDC1-2650 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 送样 收样日期: 2023-10-31 完成日期: 2023-11-11	委托人: 上海良信电器股份有限公司 委托人地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产者: 上海良信电器股份有限公司 生产者地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产企业: 良信电器(海盐)有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号
---	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NDC1-2650、NDC1M-2650; Uimp:12kV; Ui:1250V; Ith:2650A;

AC-1:Ue:AC(230/240/380/400/415/440/500/690/1000/1140)V, Ie:2650A;

Us: AC110~120V、AC220~230V、AC240~250V、AC380~400V、AC415~440V, 50/60Hz, DC220-250V, AC/DC100~250V; 3P,

配用的辅助触头:NF1(外置),Ith:10A; AC-15:400V/0.95A、415V/0.95A、AC480V/0.5A; DC-13:230V/0.15A

主检: 程康松 日期: 2023-11-11

审核: 日期: 2023-11-13

签发: 日期: 2023-11-14

福建省产品质量检验研究院
2023 年 11 月 14 日

备注: 1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	生产厂搬迁	上海良信电器股份有限公司 /上海市浦东新区申江南路 2000 号	良信电器(海盐)有限公司 /浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号
2	型号规格增加	NDC1-2650	NDC1-2650、NDC1M-2650
3	触头材料增加		
4	触头尺寸增加		
5	供应商更名		
6	辅助触头参数更正	证书号: CQC2005010304157890 AC-15:380V/0.95A; DC-13:220V/0.15A	证书号: CQC2019010304159163 AC-15: 400V/0.95A、415V/0.95A、AC480V/0.5A; DC-13:230V/0.15A

2.最近一次原认可报告编号: 02501-21DQ3027;

3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4.自我声明编号: 2020970304002078;

5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波), SZ(直流寿命系统), NZ(直流短路系统), ZZ(直流综合系统);

6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-23DQ0902-1
首页	√	1	02501-23DQ0902-1
报告组成	√	1	02501-23DQ0902-1
安全型式试验报告	√	17	02501-23DQ0902-1-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定： P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效;

未经许可本报告不得部分复制;

对本报告如有异议,请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构: 福建省产品质量检验研究院

地 址: 福建省福州市鼓楼区洪山镇双凤路 6 号(总部)

福建省福州市马尾经济开发区葆桢路 101 号(马尾基地)

邮政编码: 350002

电 话: (0591)83713982 83762052

传 真: (0591)83753797 83710867

E-mail: dq@fcii.net