



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

型式试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

委托编号: (2023)MJL-DQC0908

产品名称: 自动转换开关电器

型 号: NDQ3H-63

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称：自动转换开关电器 型 号：NDQ3H-63 商 标：/ 数 量：1 台 样品来源：送样	委托人：上海良信电器股份有限公司 委托人地址：上海市浦东新区申江南路2000 号 生产者：上海良信电器股份有限公司 生产者地址：上海市浦东新区申江南路2000 号 生产企业：良信电器(海盐)有限公司 生产企业地址：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号
收样日期：2023-11-20 完成日期：2023-12-06	

试验结论：依据 GB/T 14048.11—2016 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
NDQ3H-63；Uimp:8kV(主体)，2.5kV(控制器)；Ui:800V；Ith:63A；
Ue:AC230V(2P)、AC380V/400V(3P、4P)；Ie:16A，20A，25A，32A，40A，
50A，63A；使用类别：AC-33A；Icw:5kA/30ms；Icm:8kA；Iq:100kA；
电器级别:PC 级；转换方式:ATSE；2P、3P、4P；IP20

主检：杨志林	日期：2023-12-06	 福建省产品质量检验研究院 2023 年 12 月 12 日 (2)
审核：张成武	日期：2023-12-11	
签发：陈平	日期：2023-12-12	

备注：

1.变更情况：

序号	变更项目	变更前	变更后
1	增加功能	/	III 段式产品可以增选 SF-双分位置挂锁

2.最近一次原认可报告编号：02501-23DQ1346-1；
3.最近一次出具原试验报告的检测单位：福建省产品质量检验研究院；
4.原证书编号：2020970305001606；
5.示波图编号原则：S(试验波)，Y(预期波)，E(EMC 波形)；D(50kA 系统)，X(10kA 系统)，S(寿命系统)，N (120kA 系统)，Z(综合系统)，F(辅助触头系统)，RE(辐射发射)，CE(传导发射)，HA(谐波)，SZ(直流寿命系统)，NZ(直流短路系统)，ZZ(直流综合系统)；
6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-23DQ0908-1
首页	√	1	02501-23DQ0908-1
报告组成	√	1	02501-23DQ0908-1
安全型式试验报告	√	9	02501-23DQ0908-1-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定： P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效;

未经许可本报告不得部分复制;

对本报告如有异议,请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构: 福建省产品质量检验研究院

地 址: 福建省福州市鼓楼区洪山镇双凤路 6 号(总部)

福建省福州市马尾经济开发区葆桢路 101 号(马尾基地)

邮政编码: 350002

电 话: (0591)83713982 83762052

传 真: (0591)83753797 83710867

E-mail: dq@fcii.net