



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

型式试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

委托编号: (2023)MJL-DQC0921

产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: NDB5EL-40



检测机构: 福建省产品质量检验研究院



产品名称：剩余电流动作断路器 型号：NDB5EL-40 商 标：/ 样品数量：15 台 样品来源：送样 收样日期：2023-11-27 完成日期：2023-12-22	委托人：上海良信电器股份有限公司 委托人地址：上海市浦东新区申江南路2000 号 生产者：上海良信电器股份有限公司 生产者地址：上海市浦东新区申江南路2000 号 生产企业：良信电器(海盐)有限公司 生产企业地址：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号
---	--

试验结论：依据 GB/T 16917.1—2014、GB/T 16917.22—2008 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
NDB5EL-40; Ui:500V; Uimp:4kV; Ue:AC230V/240V;
In:6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A;
瞬时脱扣类型:B 型、C 型、D 型; IΔn: 30mA、100mA、300mA (一般型);
额定剩余动作类型: A 型, 一般型; 电子式; IΔm: 500A; Ics=Icn:6kA; 50/60Hz;
极数:2P(1 个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离用

主检:  日期：2023-12-22	 福建省产品质量检验研究院 2023 年 12 月 29 日 (2)
审核:  日期：2023-12-27	
签发:  日期：2023-12-29	

备注：1.变更情况:			
序号	变更项目	变更前	变更后
1	生产企业名称及地址变更		
2	电子线路板变更		
3	供应商(生产厂)更名		
2.最近一次原认可报告编号：02501-20DQ0081-1;			
3.最近一次出具原试验报告的检测单位：福建省产品质量检验研究院;			
4.原证书编号：2021000307000061;			
5.示波图编号原则：S(试验波)，Y(预期波)，E(EMC 波形)；D(50kA 系统)，X(10kA 系统)，S(寿命系统)，N(120kA 系统)，Z(综合系统)，F(辅助触头系统)，RE(辐射发射)，CE(传导发射)，HA(谐波)，SZ(直流寿命系统)，NZ(直流短路系统)，ZZ(直流综合系统)；			
6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。			

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-23DQ0921-1
首页	√	1	02501-23DQ0921-1
报告组成	√	1	02501-23DQ0921-1
安全型式试验报告	√	14	02501-23DQ0921-1-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定： P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

试验项目汇总表

[illegible]

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效;

未经许可本报告不得部分复制;

对本报告如有异议,请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构: 福建省产品质量检验研究院

地 址: 福建省福州市鼓楼区洪山镇双凤路 6 号(总部)

福建省福州市马尾经济开发区葆桢路 101 号(马尾基地)

邮政编码: 350002

电 话: (0591)83713982 83762052

传 真: (0591)83753797 83710867

E-mail: dq@fcii.net