



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

型式试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 其他:

报告编号: 03601-A/Z-24A0374-S

产品名称: 配电箱

型号: NEA E

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



试验报告

样品名称: 配电箱

型 号: NEA E

商 标: /

样品数量: 1 台

样品来源: 送检

样品生产序号: 2024011902

收样日期: 2024-01-30

完成日期: 2024-02-12

委托人: 上海良信电器股份有限公司

委托人地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者: 上海良信电器股份有限公司

生产者地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业: 良信电器(海盐)有限公司

生产企业地址: 浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场
前路 1799 号

试验依据标准: GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备 第 3 部分: 由一般人员操作的配电板 (DBO)》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

型号: NEA E

额定工作电压 (Ue): 400V、380V、240V、230V、220V、218V、213V、210V、208V、110V

额定绝缘电压 (Ui): 500V

频率 (fn): 50Hz、60Hz

主母线额定电流 (InA): 250A~10A

主母线额定短时耐受电流 (Icw): 6kA

户内型/户外型: 户内型

防护等级: IP55-操作面 IP20C、IP54-操作面 IP20C、IP44-操作面 IP20C、IP43-操作面 IP20C、IP42-
操作面 IP20C、IP41-操作面 IP20C、IP40-操作面 IP20C、IP31-操作面 IP20C、IP30-操作面 IP20C

主检: 温 川 签名: 温川

日期: 2024-2-01

审核: 任 翔 签名: 任翔

日期: 2024-03-01

签发: 孙阿琴 签名: 孙阿琴

日期: 2024-03-01

备
注

见附页

检验项目汇总表

[illegible]

试验仪器设备清单

序号	名称	型号	编号	校准有效期至	本次使用 (√)
1.	钢卷尺	/	LS05-033	2024-02-22	√
2.	超声波测厚仪	PX-7	LG20-010	2024-04-11	√
3.	电子数显卡尺	CD-6" ASX	LS01-066	2024-03-21	√
4.	电子吊秤	OCS-5t	FW03-026	2025-01-11	√
5.	灼热丝试验仪	ZRS-H	746-111	2024-03-23	√
6.	温湿度计	HTC-608A	TK10-084	2024-07-02	√
7.	塔尺	/	LS34-025	2024-04-13	√
8.	电子秒表	PC396	HT15-001	2024-07-03	√
9.	砝码	铸铁	FM10-026	2024-02-23	√
10.	砝码	铸铁	FM10-027	2024-02-19	√
11.	砝码	铸铁	FM10-010	2024-11-16	√
12.	砝码	铸铁	FM10-011	2024-11-16	√
13.	弹簧冲击器	SKY4012/0.7 J	FM50-030	2025-01-24	√
14.	扭力扳手	QL50N	FM22-035	2024-05-03	√
15.	扭力螺丝刀	RTD500CN	FM22-031	2024-05-03	√
16.	可编程恒温恒湿箱	MHW-6JUV2	746-059	2024-09-26	√
17.	试验棒	SYB-1	LG11-042	2024-07-24	√
18.	数显式推拉力计	ZP-10	FM24-013	2024-10-15	√
19.	防触电回路装置	HL-JT	EV63-002	2024-08-11	√
20.	试验钢球	GQ-12.5	LG11-043	2024-07-24	√
21.	试验曲指	SZ-1	FP01-019	2024-09-05	√
22.	数显式推拉力计	ZP-50	FM24-012	2024-10-15	√
23.	试验线	/	LG11-104	2024-09-20	√
24.	压力表	/	FP81-847	2024-05-20	√
25.	玻璃转子流量计	LZB-25	FF02-089	2024-10-09	√
26.	喷水试验装置	PS- I	746-013	2025-08-16	√
27.	防尘试验箱	ZDF- I	746-045	2024-08-16	√
28.	标准检验筛	/	LG05-001	2024-12-06	√
29.	工频耐电压试验仪	PFT6-5	745-068	2024-08-20	√
30.	空盒气压表	DYM3	FP80-018	2024-05-15	√
31.	温湿度计	HTC-608	TK10-222	2024-04-13	√
32.	直流电阻测试仪	RDZR-50A	ER16-078	2024-05-07	√
33.	冲击电压发生器	CDY-T-20kV/400J	750-036	2024-08-08	√
34.	程控交流恒流电源	SCHL-III-3×63	749-926-1-3	2024-12-18	√
35.	程控交流恒流电源	SCHL-III-3×63	749-926-1-2	2024-12-18	√
36.	数据采集/开关单元	34970A	TT11-050	2024-05-04	√

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效;

未经许可本报告不得部分复制;

对本报告如有异议, 请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司

地 址: 苏州新区滨河路永和街 7 号

邮政编码: 215011

电 话: (0512) 68252753, 68253179

传 真: (0512) 68081686

E-MAIL: eservice@eeti.cn