



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

型式试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐其他

申请编号： 24ZAS01P04D31-50038

(任务编号)


产品名称： 直流接触器

型 号： NDZ3T-40

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司



试验报告

产品名称：直流接触器 型 号：NDZ3T-40 商 标：/ 样品数量：1 台 样品来源：工厂送样 收样日期：2024-02-05 完成日期：2024-02-05	委托人：上海良信电器股份有限公司 委托人地址：上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产者：上海良信电器股份有限公司 生产者地址：上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产企业：良信电器（海盐）有限公司 生产企业地址：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号															
试验依据标准：GB/T 14048.4-2020《低压开关设备和控制设备 第 4-1 部分：接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器（含电动机保护器）》																
试验结论：合 格																
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： NDZ3T-40 Uimp:8kV; Ui:1500V; Ith:40A; 使用类别:DC-1; Ue/le: DC450V/500V/750V/40A, DC1000V/15A, DC1500V/5A; Us: DC12V,DC24V,DC48V; 极数: 1P; 外壳防护等级:IP67 (接线端子除外)																
主检：  日期：2024.02.05																
审核：  日期：2024.02.05																
签发：  日期：2024.02.05																
备注： <table><tr><th>变更项目</th><th>变更前</th><th>变更后</th></tr><tr><td>产品生产企业名称及地址变更</td><td>上海良信电器股份有限公司 上海市浦东新区申江南路 2000 号</td><td>良信电器（海盐）有限公司 浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路1799号</td></tr><tr><td>原自我声明编号</td><td colspan="2">2020970304002135</td></tr><tr><td>原测试报告编号</td><td colspan="2">22ZAS01P04D31-06183</td></tr><tr><td>原检测单位</td><td colspan="2">上海电器设备检测所有限公司</td></tr></table> 该报告测试数据来源于 CQC 标志认证报告：00901-V2024CQC107502-1164822， 原检测单位上海电器设备检测所有限公司		变更项目	变更前	变更后	产品生产企业名称及地址变更	上海良信电器股份有限公司 上海市浦东新区申江南路 2000 号	良信电器（海盐）有限公司 浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路1799号	原自我声明编号	2020970304002135		原测试报告编号	22ZAS01P04D31-06183		原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	
变更项目	变更前	变更后														
产品生产企业名称及地址变更	上海良信电器股份有限公司 上海市浦东新区申江南路 2000 号	良信电器（海盐）有限公司 浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路1799号														
原自我声明编号	2020970304002135															
原测试报告编号	22ZAS01P04D31-06183															
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司															

检验项目汇总表

[illegible]

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效；
未经许可本报告不得部分复制；
对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构：上海电器设备检测所有限公司

地址：上海市武宁路 505 号

邮政编码：200063

电话：（021）62579429

传 真：021-62433250

E-MAIL: TILVA@TILVA.com