



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

型式试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

委托编号: (2024)MJL-DQC0730-1

产品名称: 直流接触器

型号: NDZ3T-200

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称：直流接触器 型号：NDZ3T-200/750V 商 标：/ 样品数量：1 台 样品来源：送样 收样日期：2024-02-05 完成日期：2024-02-06	委托人：上海良信电器股份有限公司 委托人地址：上海市浦东新区申江南路2000 号 生产者：上海良信电器股份有限公司 生产者地址：上海市浦东新区申江南路2000 号 生产企业：良信电器(海盐)有限公司 生产企业地址：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号																								
试验结论：依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格。																									
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： NDZ3T-200；Uimp：4kV；Ui：1000V；Ith：200A；Ue：DC450V、DC750V、DC1000V；Ie：200A(DC450V)、100A(DC750V)、60A(DC1000V)； 使用类别：DC-1；Us：DC12V、DC24V、DC48V；1P；IP67(触头部分)																									
主检：张号军 日期：2024-02-06	 福建省产品质量检验研究院 2024 年 2 月 6 日																								
审核：陈峰 日期：2024-02-06																									
签发：严平 日期：2024-02-06																									
备注： 1.变更情况： <table><thead><tr><th>序号</th><th>变更项目</th><th>变更前</th><th>变更后</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>生产企业名称及地址变更</td><td>上海良信电器股份有限公司/ 上海市浦东新区申江南路 2000 号</td><td>良信电器（海盐）有限公司/ 浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号</td></tr><tr><td>2</td><td>供应商（生产厂）变更</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>铁芯供应商（生产厂）变更</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>壳体供应商（生产厂）增加</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>线圈供应商（生产厂）变更</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		序号	变更项目	变更前	变更后	1	生产企业名称及地址变更	上海良信电器股份有限公司/ 上海市浦东新区申江南路 2000 号	良信电器（海盐）有限公司/ 浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号	2	供应商（生产厂）变更			3	铁芯供应商（生产厂）变更			4	壳体供应商（生产厂）增加			5	线圈供应商（生产厂）变更		
序号	变更项目	变更前	变更后																						
1	生产企业名称及地址变更	上海良信电器股份有限公司/ 上海市浦东新区申江南路 2000 号	良信电器（海盐）有限公司/ 浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号																						
2	供应商（生产厂）变更																								
3	铁芯供应商（生产厂）变更																								
4	壳体供应商（生产厂）增加																								
5	线圈供应商（生产厂）变更																								
2.最近一次原认可报告编号(编号)：02501-21DQ2659； 3.最近一次出具原试验报告的检测单位：福建省产品质量检验研究院； 4.原证书编号：2020000304000164； 5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。																									

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-24DQ0730-1
首页	√	1	02501-24DQ0730-1
报告组成	√	1	02501-24DQ0730-1
安全型式试验报告	√	7	02501-24DQ0730-1-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定： P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

试验项目汇总表

[illegible]

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效;

未经许可本报告不得部分复制;

对本报告如有异议,请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构: 福建省产品质量检验研究院

地 址: 福建省福州市鼓楼区洪山镇双凤路 6 号(总部)

福建省福州市马尾经济开发区葆桢路 101 号(马尾基地)

邮政编码: 350002

电 话: (0591)83713982 83762052

传 真: (0591)83753797 83710867

E-mail: dq@fcii.net