



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

型式试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

委托编号: (2024)MJL-DQC0731-1

产品名称: 直流接触器

型号: NDZ3T-300、350、400

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称：直流接触器 型号：NDZ3T-400/750V 商标：/ 样品数量：1台 样品来源：送样 收样日期：2024-02-05 完成日期：2024-02-06		委托人：上海良信电器股份有限公司 委托人地址：上海市浦东新区申江南路2000号 生产者：上海良信电器股份有限公司 生产者地址：上海市浦东新区申江南路2000号 生产企业：良信电器(海盐)有限公司 生产企业地址：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路1799号																									
试验结论：依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格。																											
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： NDZ3T-300、350、400；Uimp：4kV；Ui：1000V； NDZ3T-300：Ith：300A；Ue：DC450V、DC750V、DC1000V；Ie：300A(DC450V)、125A(DC750V)、75A(DC1000V)； NDZ3T-350：Ith：400A；Ue：DC450V、DC750V、DC1000V；Ie：350A(DC450V)、150A(DC750V)、80A(DC1000V)； NDZ3T-400：Ith：400A；Ue：DC450V、DC750V、DC1000V；Ie：400A(DC450V)、150A(DC750V)、80A(DC1000V)； 使用类别：DC-1；Us：DC12V、DC24V、DC48V；1P；IP67(触头部分)																											
主检：张军 日期：2024-02-06		 检验检测专用章 福建省产品质量检验研究院 2024年2月6日																									
审核：陈峰 日期：2024-02-06																											
签发：严华 日期：2024-02-06																											
备注： 1.变更情况： <table><thead><tr><th>序号</th><th>变更项目</th><th>变更前</th><th>变更后</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>生产企业名称及地址变更</td><td>上海良信电器股份有限公司 /上海市浦东新区申江南路2000号</td><td>良信电器（海盐）有限公司 /浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路1799号</td></tr><tr><td>2</td><td>供应商（生产厂）变更</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>铁芯供应商（生产厂）变更</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>壳体供应商（生产厂）增加</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>线圈供应商（生产厂）变更</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				序号	变更项目	变更前	变更后	1	生产企业名称及地址变更	上海良信电器股份有限公司 /上海市浦东新区申江南路2000号	良信电器（海盐）有限公司 /浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路1799号	2	供应商（生产厂）变更			3	铁芯供应商（生产厂）变更			4	壳体供应商（生产厂）增加			5	线圈供应商（生产厂）变更		
序号	变更项目	变更前	变更后																								
1	生产企业名称及地址变更	上海良信电器股份有限公司 /上海市浦东新区申江南路2000号	良信电器（海盐）有限公司 /浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路1799号																								
2	供应商（生产厂）变更																										
3	铁芯供应商（生产厂）变更																										
4	壳体供应商（生产厂）增加																										
5	线圈供应商（生产厂）变更																										
2.最近一次原认可报告：-； 3.最近一次出具原试验报告的检测单位：福建省产品质量检验研究院； 4.原证书编号：2020000304000168； 5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。																											

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-24DQ0731-1
首页	√	1	02501-24DQ0731-1
报告组成	√	1	02501-24DQ0731-1
安全型式试验报告	√	7	02501-24DQ0731-1-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定： P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效;

未经许可本报告不得部分复制;

对本报告如有异议,请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构: 福建省产品质量检验研究院

地 址: 福建省福州市鼓楼区洪山镇双凤路 6 号(总部)

福建省福州市马尾经济开发区藻塍路 101 号(马尾基地)

邮政编码: 350002

电 话: (0591)83713982 83762052

传 真: (0591)83753797 83710867

E-mail: dq@fcii.net