



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

型式试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐其他:

委托编号: 03601-A/Z-24B0039-S

产品名称: 直流接触器

型 号: NDZ3-150,NDZ3-15010,NDZ3-15001
NDZ3-15011,NDZ3X-150,NDZ3X-15010
NDZ3X-15001,NDZ3X-15011

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称：直流接触器	委托人：上海良信电器股份有限公司
型号：见上报参数	委托人地址：上海市浦东新区申江南路 2000 号
商标：/	生产者：上海良信电器股份有限公司
样品数量：1 台	生产者地址：上海市浦东新区申江南路 2000 号
样品来源：工厂送样	生产企业：良信电器（海盐）有限公司
收样日期：2024-02-05	生产企业地址：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道
完成日期：/	场前路 1799 号

试验结论：依据 GB/T14048.4-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
NDZ3-150,NDZ3-15010,NDZ3-15001,NDZ3-15011,
NDZ3X-150,NDZ3X-15010,NDZ3X-15001,NDZ3X-15011
Ui:1000V;Uimp:8kV;Ith:300A;
NDZ3-150,NDZ3-15010,NDZ3-15001,NDZ3-15011:
DC-1:Ue/Ie:DC450V/500V/150A,DC750V/900V/15A;
NDZ3X-150,NDZ3X-15010,NDZ3X-15001,NDZ3X-15011:
DC-1:Ue/Ie:DC450V/500V/150A,DC750V/900V/1000V/15A;
Us:DC12V,DC24V,DC48V;极数:1P;
配用的辅助触头(1NO,1NC,1NO1NC):
Ui:30V;Uimp:0.5kV;Ith:2A;DC-13:Ue/Ie:DC30V/2A.

主检：方 刚 签名：[Signature] 日期：2024-02-06	
审核：丁 娟 签名：[Signature] 日期：2024-02-06	
签发：孙阿琴 签名：[Signature] 日期：2024-02-06	

备注：

1.变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1.生产企业名称及生 产企业地址变更	上海良信电器股份有限公司 上海市浦东新区申江南路 2000 号	良信电器（海盐）有限公司 浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前 路 1799 号

2.原报告编号：03601-A/Z -21B0474-S;

3.出具原试验报告的检测单位：苏州电器科学研究院股份有限公司;

4.原证书编号：2020970304002578;

5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

6.本 CCC 产品认证试验报告依据 CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明;

7.此自我声明与 V2024CQC107502-1164831 同时申请,且产品一致。因此,该报告的试验数据均来源于 CQC 产品认证申请编号 V2024CQC107502-1164831 中的相关内容。

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	03601-A/Z-24B0039-S
首页	√	1	03601-A/Z-24B0039-S
报告组成	√	1	03601-A/Z-24B0039-S
安全型式试验报告	√	8	03601-A/Z-24B0039-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

判定: P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效;
未经许可本报告不得部分复制;
对本报告如有异议,请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司

地 址: 苏州新区滨河路永和街 7 号

邮政编码: 215011

电 话: (0512) 68252753 68253179

传 真: (0512) 68081686

E-MAIL: eservice@eeti.cn