



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

型式试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐其他:



委托编号: 03601-A/Z-24B0035-S

产品名称: 直流接触器

型 号: NDZ3X-10,NDZ3X-20

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 直流接触器	委托人: 上海良信电器股份有限公司
型 号: NDZ3X-10,NDZ3X-20	委托人地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号
商 标: /	生产者: 上海良信电器股份有限公司
样品数量: 1 台	生产者地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号
样品来源: 工厂送样	生产企业: 良信电器(海盐)有限公司
收样日期: 2024-02-05	生产企业地址: 浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场
完成日期: /	前路 1799 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NDZ3X-10,NDZ3X-20 Uimp:4kV;Ui:1000V; Ith: NDZ3X-10:10A, NDZ3X-20:20A; DC-1:Ue/Ie:DC450V/5A,DC750V/2A; Us: DC12V,DC24V;极数:1P.	
主检: 王 炜 签名:  日期: 2024-02-06	
审核: 陆维导 签名:  日期: 2024-02-06	
签发: 孙阿琴 签名:  日期: 2024-02-06	
备注: 1.变更情况: 见附页 2.原认可报告编号: C-06801-1C211357; 3.出具试验报告的检测单位: 浙江省机电产品质量检测所有限公司; 4.原证书编号: 2020000304000187; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。 6.送试样品: NDZ3X-20C; 7.本 CCC 产品认证试验报告依据 CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明; 8.此自我声明与 V2024CQC107502-1164807 同时申请, 且产品一致。因此, 该报告的试验数据均来源于 CQC 产品认证申请编号 V2024CQC107502-1164807 中的相关内容。	

附页：

变更情况：

序号和名称	变更前	变更后
1.生产企业名称及生产 企业地址变更	上海良信电器股份有限公司 上海市浦东新区申江南路 2000 号	良信电器（海盐）有限公司 浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道 场前路 1799 号
2.安全件供应商更名		
3.型号解释变更	ND：“Nader”牌低压电器	ND：企业代号

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	03601-A/Z-24B0035-S
首页	√	2	03601-A/Z-24B0035-S
报告组成	√	1	03601-A/Z-24B0035-S
安全型式试验报告	√	8	03601-A/Z-24B0035-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定：
- P 试验结果符合要求
 - F 试验结果不符合要求
 - N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效;

未经许可本报告不得部分复制;

对本报告如有异议,请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司

地 址: 苏州新区滨河路永和街 7 号

邮政编码: 215011

电 话: (0512) 68252753 68253179

传 真: (0512) 68081686

E-mail: eservice@eeti.cn