



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

型式试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 其他:

委托编号: 03601-A/Z-24B0038-S

产品名称: 直流接触器

型 号: NDZ3X-10010B/Z

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 直流接触器 型 号: NDZ3X-10010B/Z 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2024-02-05 完成日期: /	委托人: 上海良信电器股份有限公司 委托人地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产者: 上海良信电器股份有限公司 生产者地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产企业: 良信电器(海盐)有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道 场前路 1799 号
---	--

试验结论: 依据 GB/T14048.4-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NDZ3X-10010B/Z

Ui:1000V;Uimp:8kV;Ith:150A;


DC-1:Ue/Ie:DC450V/500V/100A,DC750V/900V/10A;

Us:DC12V,DC24V,DC48V;接线方式:见特殊结构说明;

配用的辅助触头(1NO,2 组):

Ui:30V;Uimp:0.5kV;Ith:2A;

DC-13:Ue/Ie:DC30V/2A.

主检: 方 刚 签名:  日期: 2024-02-06

审核: 姜 鑫 签名:  日期: 2024-02-06

签发: 孙阿琴 签名:  日期: 2024-02-06



备注:

1. 变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1.生产企业名称及生 产企业地址变更	上海良信电器股份有限公司 上海市浦东新区申江南路 2000 号	良信电器(海盐)有限公司 浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前 路 1799 号

2.原报告编号: 03601- A/Z-21B0472-S;

3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4.原证书编号: 2020000304000085;

5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

6.本 CCC 产品认证试验报告依据 CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明;

7.此自我声明与 V2024CQC107502-1164828 同时申请,且产品一致。因此,该报告的试验数据均来源于 CQC 产品认证申请编号 V2024CQC107502-1164828 中的相关内容。

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	03601- A/Z-24B0038-S
首页	√	1	03601- A/Z-24B0038-S
报告组成	√	1	03601- A/Z-24B0038-S
安全型式试验报告	√	8	03601- A/Z-24B0038-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定: P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

检验项目汇总表

[illegible]

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效;
未经许可本报告不得部分复制;
对本报告如有异议,请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司

地 址: 苏州新区滨河路永和街 7 号

邮政编码: 215011

电 话: (0512) 68252753 68253179

传 真: (0512) 68081686

E-MAIL: eservice@eeti.cn